



UWAGI

W ISTNIEJĄCĄ TABLICĘ TB1 DOPOSAŻYĆ W MODUŁOWY  
1-BIEGUNOWY ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY.  
LINIĘ ZASILAJĄCĄ RK PODPIĄĆ POD PROJEKTOWANY  
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY.  
ZABEZPIECZENIE OBWODU WKŁADKA DO-II 16A.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY

68-208 ŁĘKNICA, ul. KOŚCIUSZKI 1

OBIEKT : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ + INSTALACJA  
GAZOWA KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W ŁĘKNICY

SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNI RK

NAZWISKO I IMIĘ		UPR.	PODPIS	03.2021
PROJEKTANT:	inż. Juchan Łychmus	154/78/Zg		Skala
SPRAWDZAJĄCY:				Rys.nr IE-1