



Szamotuły, 21 lutego 2023 r.

WI.271.32.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00086486/01 z dnia 8 lutego 2023 r. pn.: **„Budowa stacji przeladunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla miasta i gminy Szamotuły”-zaprojektuj i wybuduj** w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. Prosimy o podanie planowanej wysokości składowania odpadów.
2. Prosimy o podanie przewidywanego obciążenia ogniowego.
3. Prosimy o określenie planowanej lokalizacji dróg pożarowych zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów – brak wskazania może powodować zmniejszenie powierzchni planowanych hal.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zaproponowanym układzie i powierzchniach wynikające z dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej bądź odstępstwo od przepisów tj. zgoda KWPSP na zastosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających bezpieczeństwo.

WI.271.32.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa stacji przeladunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla miasta i gminy Szamotuły”-zaprojektuj i wybuduj

„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”



Odpowiedzi:

Zamawiający uprzejmie informuje, że:

Ad. 1) Wysokość magazynowania odpadów będzie zmienna, zależna od transportów odpadów. Zakłada się, że hala magazynowa powinna mieć wysokość co najmniej 6 metrów, tj. wysokość zapewniającą możliwość wjazdu samochodów dowożących odpady (śmieciarki) wraz z możliwością ich opróżniania oraz ruch ładowarek kołowych.

Ad. 2) Obciążenie ogniowe powinno być określone na etapie projektowania. Zakłada się magazynowanie w hali odpadów o kodzie 20 03 01 oraz 20 02 01.

Ad. 3) Określenie planowanej lokalizacji dróg powinno nastąpić na etapie projektowania.

Ad. 4) Nie dopuszcza się zmian w zakresie powierzchni określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.