# ROZDZIELNICA R1
## SCHEMAT ZASADNICZY

PARAMETRY PODSTAWOWE:

Pz =12,9 kW
Un = 400 V/50Hz
In = 20 A
układ sieci: TN-S
ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

WYKAZ ARKUSZY:


00 - Strona tytułowa
01 - Schemat zasadniczy
02 - Schemat zasadniczy
03 - Schemat zasadniczy
04 - Schemat zasadniczy
05 - Schemat zasadniczy
06 - Elewacja


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa Inwestycji: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gąbinie wraz z budową budynku trybuny z zapleczem | Specjalność | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| | Elektryczna | Projektant | mgr inż. Radosław Baprawski | upr. proj. nr POM/0304/PWBE/17 w specjalności elektroenergetycznej w pełnym zakresie | 10.2023 | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Wojciech Fira | upr. proj. nr POM/0006/PWOE/14 w specjalności elektroenergetycznej w pełnym zakresie | 10.2023 | | |
| Adres Inwestycji: Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jedn.ewid: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin | Data: 10.2023 | Rewizja: Rev. 0 | Nr rysunku: Rozdzielnica piętrowa R1 Strona tytułowa | Nr rysunku: S-05 | | Arkusz: 00/01 | |
| Inwestor: Gmina Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin | | | | | | | |