



NHXH E90 5x10mm2

NHXH E90 5x10mm2

Zasilanie do istniejącej rozdzielniczy Pożarowej RPpoż. w budynku B

Zasilanie do istniejącej rozdzielniczy Pożarowej RPpoż. w budynku B

Rozdzielnica wyposażona jest w SZR

NHXH E90 5x10mm2

NHXH E90 5x10mm2

Zasilanie z RG1
zdb. wkt. 32A
z przed Wyłącznika Głównego

Zasilanie z RG1
zdb. wkt. 32A
z przed Wyłącznika Głównego

Tytuł:		PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN			
Schemat zasilania tablicy hydroforu TH i Rozdzielniczy RPpoż. pożarowej szpitala.		ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSW W GŁUCHOLAZACH			
SZRpoj. hydroforu		1G/06/20			
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:	
mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI		UAS/III/7342/15-94		00	
mgr inż. Grzegorz DRELIŃ		SEK/III/1552/02		11.2020	
Inic. elektrycznej		SEK/III/7131/06/05/04		Faza:	
Inic. elektrycznej		SEK/III/1421/02		Rys. nr:	
Firma		Branża:		P.W.	
Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.		IE		E-13	