



Kraków, dn. 17 lipca 2024 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w KRAKOWIE**  
30-134 Kraków, Zarzecze 106

WZP.2370.22.9.2024.KK

**WYKONAWCY**

**uczestnicy postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

*1 szt okna antywłamaniowego w klasie RC3 - czy Zamawiający wymaga certyfikatu na całe okno jako wyrób czy na podzespoły, tj. wkłady szybowe, okucia okienne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga certyfikatu dla całego okna jako wyrób.

**Pytanie 2**

*Parapety wewnętrzne - jaki materiał należy przyjąć do kalkulacji? Parapety PCV, postforming, MDF, konglomerat?*

**Odpowiedź:**

Parapety wewnętrzne aglomarmur Lapis gr. ok. 2cm

**Pytanie 3**

*Obróbki okienne (parapety zewnętrzne) - jaki materiał należy przyjąć do kalkulacji?*

**Odpowiedź:**

Parapety zewnętrzne poza zakresem prac – nie będą wymieniane.

**Pytanie 4**

*Stolarka okienna - czy Zamawiający oczekuje stolarki wykonanej z profili PCV? Jeżeli tak to jakie wymagania ma spełniać oferowana stolarka?*

**Odpowiedź:**

Okna z PCV min 7 komorowe bezołowiowe, kolor antracyt / antracyt, 3 uszczelki, 3 szyby zespolone o współczynniku max 0,5 z ciepłą ramką, dodatkowa uszczelka pod zestawem szybowym. Uw okna max 0,9

**Pytanie 5**

*Stolarka aluminiowa - proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących stolarki aluminiowej w zakresie: odporności ogniowej (bezklasowa, EI30, EI60?), współczynnik przenikania ciepła (obowiązujący  $U_d < 1,3$ ).*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z OPZ, stolarka aluminiowa zewnętrzna,  $U_w = 1,1-1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi referencyjnych. W zakresie odporności ogniowej – bezklasowa.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

*podpisał elektronicznie:*

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
/-/**

*bryg. mgr inż. Przemysław Pręcerek*