

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

www.zdp.tgory.pl

tel./fax.: (32) 285-48-62

zdp@zdp.tgory.pl

Tarnowskie Góry, dnia 22.11.2023r.

Wykonawcy

dotyczy : Pytań, wyjaśnień i zmian do SWZ z załącznikami w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w gminie Tarnowskie Góry i Ożarowice”.

W związku z wpływem do Zamawiającego kolejnego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami i zmianami do SWZ.

Pytanie 16 :

Jaka ma być konstrukcja nawierzchni pod nawierzchnią asfaltową. W przedmiarze są inne grubości niż na przekroju. Czy ta nawierzchnia dot. wyłącznie pasa wzdłuż krawężnika?

Wyjaśnienie 16:

Poniżej wskazano nawierzchnię bitumiczną.

Zakres wymiany nawierzchni dotyczy nawierzchni wzdłuż krawężnika oraz odtworzenia nawierzchni po pracach kanalizacyjnych.

SMA 11S	5 cm
AC16W	7 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE	20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE STABILIZOWANE MECHANICZNE	30 cm

Pytanie 17 :

Czy jako warstwę konstrukcji pod nawierzchnią asfaltową można zastosować stabilizację z dowozu ? a nie stabilizację gruntu na miejscu, która na tak wąskich odcinkach będzie w zasadzie niewykonalna

Wyjaśnienie 17:

Zamawiający dopuszcza stabilizację z dowozu.

Pytanie 18:

W przedmiarze brak robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych dot. części drogowej . Prosimy o dopisanie tych robót wraz z wywozami do przedmiaru

Pytanie 31:

Czy Zamawiający posiada prawidłowe uzgodnienie z właścicielem sieci gazowej, dostarczona dokumentacja nie jest zatwierdzona u gestora sieci. Dodatkowo w dokumentacji dostarczonej w dniu 14 listopada brak określenia sposobu zabezpieczenia:

- czy wymagane jest wypełnienie pomiędzy rurą przewodową, a osłonową np. Anticorem,
- rodzaj materiału do zastosowania na rurę osłonową
- brak opisu tych robót w opisie technicznym

Uzgodnienie z PSG (załącznik do postępowania) z dnia 30.03.2022r. stwierdza występowanie czynnej sieci gazowej DN500 wysokiego ciśnienia, brak wzmianki o gazociągu DN1000, który jest zaznaczony na dokumentacji dodatkowej i wymaga się wykonania na nim rury osłonowej.

Wyjaśnienie 31:

Istniejące gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Należy założyć i wycenić możliwość wystąpienia konieczności zabezpieczenia odcinków gazociągu niskiego ciśnienia jeśli jego posadowienie będzie nienormatywne.

Pytanie 32:

Proszę o przekazanie dokumentacji dla całego zakresu pozycji nr 31 Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, w której będzie cały zakres do wykonania tj. 120 m (w poprzednim kosztorysie poz 28 - 340m), ponieważ przekazana dokumentacja uzupełniająca zawiera się dla odcinka o długości 28,5m dla gazociągu DN1000 oraz 28,0m dla rury przewodowej DN500. Nie jest możliwa prawidłowa wycena tej pozycji, jeżeli w niej zawierają się różne średnice rur osłonowych o nieznanych ilościach każda.

Wyjaśnienie 32:

Istniejące gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Należy założyć i wycenić możliwość wystąpienia konieczności zabezpieczenia odcinków gazociągu niskiego ciśnienia jeśli jego posadowienie będzie nienormatywne.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzeniu rezygnacji z wykonania peronu przystankowego na ul. Szczotki, gdyż ilości kostki do wykonania poz. nr 15 kosztorysu nie uległa zmianie. Dodatkowo nie zmieniono opisu powyższej pozycji, stwierdzającej zastosowanie kostki bezfazowej typu Holland.

Wyjaśnienie 33:

Należy zastosować kostkę bezfazową typu Holland. Należy zastosować krawężnik pernowy na długości 22m wzdłuż krawędzi przystanku.

Pytanie 34: Prosimy o zweryfikowanie rozwiązania projektowego, dla studni DN1200, gdzie występuje rura kanalizacyjna o średnicy DN800. Producenci studni proponują dla takich przewodów średnice studni minimum 1400 (jeden producent) lub 1500 (wielu producentów).

Wyjaśnienie 34:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studni DN 1500 na ciągu fi 800.

Pytanie 35:

Prosimy o wyjaśnienie jednostki pozycji kosztorysowej nr 9 - nawierzchnia bitumiczna mieszanką mineralno-asfaltową gr. 7cm, zgodnie z obmiarami jednostką powinno być m² a wskazana jest t (tona).

Wyjaśnienie 35:

Sen RWT

Pozycja kosztorysowa - nawierzchnia bitumiczna mieszanką mineralno-asfaltową gr. 7cm nie jest pozycją nr 9 lecz nr 10. W Nowym Załączniku nr 9 do SWZ - „Przedmiar robót 22.11.23” w tej pozycji jednostką są m2.

Pytanie 36

1. Czy zaprojektowane kręgi o średnicy 1200 mm są właściwe ze względów technicznych dla rur Ø871 mm?

Wyjaśnienie 36:

Są właściwe lecz ze względów technologicznych zamawiający dopuszcza stosowanie kręgów 1400 mm lub 1500 mm.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ załączników w następujący sposób:

I. DOŁĄCZA NOWE ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA:

Nowy Załącznik nr 9 do SWZ - „Przedmiar robót 22.11.23”

Nowy Załącznikiem nr 10 „Dokumentacja 22.11.23”.

II. WYCOFUJE ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA:

- 1) załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
- 2) załącznik nr 6 wykaz robót budowlanych
- 3) załącznik nr 7 wykaz osób

III. W ROZDZIALE I „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” I OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załącznik nr 8 do SWZ, dodaje odpowiednio pkt.12 i 11 o brzmieniu „Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania **Kierownikiem robót drogowych** który posiada aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń”.

IV. W ROZDZIALE III „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA

ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE” pkt. 4 zmienia zapis

Usuwać:

4. „Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

- 1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
- 2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
- 3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków:

a) Warunek zdolności technicznej zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedno zadanie na wartość co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda, polegające na budowie/ przebudowie/remontie drogi bitumicznej lub na budowie/ przebudowie/remontie chodnika, wraz z infrastrukturą towarzyszącą którego częścią były:

- budowa/ przebudowa lub remont kanalizacji deszczowej wraz z podaniem wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie:

- minimum 1 osobą na stanowisku **Kierownika robót drogowych** posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz min. 3 - letnie doświadczenie Kierownika robót, który nadzorował, kierował co najmniej jedną robotą polegającą na budowie/przebudowie/remontie nawierzchni drogi bitumicznej, przebudowie pasa

drogowego lub na budowie/ przebudowie/remontcie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą t.j budową/ przebudową lub remontem kanalizacji deszczowej, na wartość co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto;

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c) Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia to 5 (słownie: pięć) lat.

Dodając:

4. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

V. W ROZDZIAŁ III „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE” pkt. 5 zmienia zapis

Usuwać:

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową, kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie robotami kanalizacyjnymi, kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z informacjami na temat ich, doświadczenia, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Dodając:

5. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

VI. W Rozdział XVIII „ZAWARCIE UMOWY w pkt.4 dodaje ppkt.10) o brzmieniu:

10) Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu Kierownikiem robót drogowych który posiada aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń załączając kopię uprawnień i zaświadczenie o opłaceniu składki OC przez wskazaną osobę.”

Jan Pelt

VII. ROZDZIAŁ XIII SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Zapis :

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.12.2023 r., tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.12.2023 r., tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. ROZDZIAŁ XIV SWZ SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zapis

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24 .11. 2023 r. do godz.10.00

Otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30 .11. 2023 r. do godz.10.00

IX. Rozdział XV SWZ TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z

OTWARCIEM OFERT

Zapis :

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 24.11.2023 r. o godz.10.30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry.

Otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30. 11.2023 r. o godz.10.30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry.

p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Tarnowskich Górach
mgr inż. Andrzej Prochotta

Prochotta

