

Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 08.05.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.3.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W 1 grupie kosztorysu (Zasilanie obiektu rozbudowywanego):

- brak rozebrania i ponownego zamontowania sufitów podwieszanych podczas układania kabla zasilającego
- brak przekuć
- brak koryt do kabla zasilającego
- brak zabezpieczenia dla kabla zasilającego, które ma być zamontowane w RG

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o ww. braki.

Pytanie 2

Instalacja PV –

- brak instalacji p- poź po stronie instalacji prądu stałego DC
- brak przekuć przez dach i montażu przepustu dachowego do instalacji PV

Czy brakujące elementy z punktu 1 i 2 doliczyć ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o ww. braki.

Brakujące elementy opisane w pytaniu nr 1 i nr 2 należy wycenić na podstawie uzupełnionych przedmiarów.

Pytanie 3

Z dokumentacji geotechnicznej załączonej do przetargu (sporządzonej w 2013 r.) wynika, iż na obszarze planowanej inwestycji występuje wysoki poziom wody gruntowej. Czy w wycenie należy uwzględnić prace polegające na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót ziemnych. Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie tych robót w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Prace polegające na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót ziemnych należy uwzględnić w wycenie, zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robót.

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska