

INSTALACJA WENTYLACJI

- NAWIEW
- WYWIEW
- CZERPNY - izolacja 20mm kauczuk synt.
- WYRZUTOWY - izolacja 20mm kauczuk synt.

100 m³/h
325 x 75





100 m³/h
325 x 75

KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA
PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ

TLUMIK SZUMÓW
O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM Ø250mm

WENTYLATOR KANAŁOWY

WENTYLATOR OSIOWY

0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI				
Rewizja:	Data:	Opis:			Autor:	Podpis:
OBIEKT:	KOTŁOWNIA GAZOWA ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25;					
TEMAT:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną					
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy Kogen Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy					
Tytuł rysunku:	RZUT ANTRESOLI - +4,20 WENTYLACJA				Branża:	INST SANITARNE
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data:	09. 2020 r.	
Projektował:	mgr inż. Tomasz TAPPER		SLK/2915/ PWOS/09	Numer projektu:	T_03_20	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz KOŁODZIEJ		SLK/4325/ PWOS/12	Format:	Skala:	
Opracował:	mgr inż. Dorota MASZTAFIAK			420x297	1:100	
Opracował:				Nr rysunku:		
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312					IW/02	