

LEGENDA  
INSTALACJA GRZEWcza





— — — — — INSTALACJA C.O. – ZASILANIE GRZEJNIKÓW  
— — — — — INSTALACJA C.O. – ZASILANIE NAGRZEWNIC I APARATÓW GRZEWczo-WENTYLACYJNYCH  
— — — — — UZUPEŁNIANIE GLIKOLU

 VK-UN-33 60V2  
0,500 m n3  
GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY, TRÓJPLYTOWY, DOLNOZASILANY  
WYS.:600mm, DŁ.:500mm, NASTAWA N=3,0

 STD-50/120  
0,500 m  
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, DRABINKOWY,  
WYS.:1200mm, DŁ.:500mm

 PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANĘ ODDZIELENIA  
POŻAROWEGO EI 60

UWAGA:  
– Wszystkie nieopisane średnice rurociągów c.o. zasilających grzejniki wykonać Ø16x2,0.

0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI			
Rewizja:	Data:	Opis:		Autor:	Podpis:
OBIKT:	KOTŁOWNIA GAZOWA ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25;				
TEMAT:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną				
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy Kogen Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy				
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - ±0,00 INSTALACJE WOD-KAN I OGRZEWANIE			Branża:	INST. SANITARNE
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data:	09. 2020 r.
Projektował:	mgr inż. Tomasz TAPPER		SLK/2915/ PWOS/09	Numer projektu:	
Sprawił:	mgr inż. Grzegorz KOŁODZIEJ		SLK/4325/ PWOS/12	T_03_20	
Opracował:	mgr inż. Dorota MASZTAFIAK			Format:	Skala:
Opracował:				610x297	1:100
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312				Nr rysunku:  ISW/03	