ELEMENT 1

wykonać 1x





A – A



2x C 120x617 **1006**

skala 1:10



1x C 120x670 **1014**

skala 1:10



2x BL8x60x60 **1019**

skala 1:5



2x BL8x210x75 **1018**

skala 1:10



ELEMENT 2

wykonać 1x





B – B



C – C



D – D



Stal profilowa:
S235

UWAGI:

1. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN–EN 1990–2.
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN–EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN–EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STALOWĄ WYKONAC I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN–B–06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAC NA PEŁNA GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
G– GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI Sa 2 WG PN–ISO 8501–1.
6. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN–EN 1990–2.
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
– KONSTRUKCJĘ ZABEZPIECZYĆ DO KLASY KOROZYJNOŚCI C–4
8. DO MONTAŻU STOSOWAĆ ZESTAWY ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANE OGNIOWO:
– ŚRUBY KL. 5.8 ZGODNE Z PN–EN ISO 4014,
– NAKRĘTKI ZGODNE Z EN ISO 4032,
– PODKŁADKI ZGODNE Z PN–EN 7089.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
10. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

0	01.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.S.	
Rewizja:	*Data:*	*Opis:*	*Autor:*	*Podpis:*
OBIEKT:		BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25		
TEMAT:		*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną*		
INWESTOR:		Ciepłownia Rydułtowy ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy		
Tytuł rysunku:		DRABINA - elementy wysyłkowe EW1 i EW2		Branża: KONSTRUKCJA
Funkcja:	*Imię i Nazwisko:*		*Podpis:*	*Nr upr.:*
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI			116/00
Sprawdził:				
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK			
Opracował:				
Data: 02. 2020 r.				Numer projektu: T_03_20
Format: A1				Skala: 1:20, 1:10, 1:5
Nr rysunku: KW/10.2				

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością