

LEDENDA	
Ozn. proj.	Nazwa
	Wypust elektryczny
	Gniazdo ekranowane 1xRJ45 Kat.6A (SKD)
	Kontroler SKD
	Czytnik kart zbliżeniowych SKD
	Czytnik kart zbliżeniowych SKD z klawiaturą
	Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
	Zamek więzienny
	Elektrozaczep rewersyjny
	Sygnalizacja otwartych drzwi
	Czujka magnetyczna (kontaktron)

SKDx'y/z - x numer budynku, y numer poziomu, numer kontrolera SKD
xxx-xx - Oznaczenie przejścia

UWAGI:

1. Dopuszcza się stosowanie w instalacji urządzeń i aparatów równoważnych.
2. Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
3. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić ma budowie.
4. Całość prac należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP.
5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normomi posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
6. W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
7. Do każdego z elementów doprowadzić osobny przewód w relacji jak pokazano w części graficznej.

USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE
Krzysztof Filipiak
Projektowanie, Kierownictwo, nadzór
w branży elektrycznej i energetycznej

Obiekt:
Areszt Śledczy w Radomiu
ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom

Etap: PW
Data: 07.2021

Zespół autorski:

		Podpis:
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Filipiak Nr upr. MAP/0131/PWOE/06 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Karaś Nr upr. MAP/0045/PWBE/18 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.	
Opracował:	-	

Temat: Budowa systemu kontroli dostępu w Aresszcie Śledczym w Radomiu

Skala: 1:100

Nazwa rysunku: Plan instalacji SKD Przyziemie

Nr rysunku: T07

Branża:	Budynek:	Poziom:	Kod:	Rew:
TT	E, F	Przyziemie	04821	R00

T7 T9 BUDYNEK EF PW -TT SKD