

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI
 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

Łódź, 2022-11-23

ZDT.KOTZ.4122.1205.2022

PROTOKÓŁ 1205/2022

z narady koordynacyjnej
 w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakończenia narady: 2022-11-23**Sposób przeprowadzenia narady:** za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b *ust. 3, 7*
 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO STUDZIENKI DLA POTRZEB DZ.NR 16/144, 16/145
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO STUDZIENKI DLA POTRZEB DZ.NR 16/144, 16/145

Położenie: Łódź, ul. 6 SIERPNIA 69 dz.nr 16/144**Wnioskodawca:**

MAGDALENA TOŁŁOCZKO
 91-015 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego 15/9, ŁÓDZKIE, Polska

Inwestor:

UNIwersytet Medyczny w Łodzi
 90-419 Łódź, Aleja Tadeusza Kościuszki 4, ŁÓDZKIE

Przewodniczący: Beata Wiktorowska

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Łódzki Ośrodek Geodezji Dorota Maczuba	pozytywne bez uwag Brak uwag
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Danuta Markot	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ Tomasz Hajdys	pozytywne bez uwag Brak uwag
5.	Zarząd Dróg i Transportu Katarzyna Prochowska	pozytywne z uwagami Lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej uzgodnić w ZDiT.
6.	Zarząd Inwestycji Miejskich	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. Kamila Otręba	pozytywne bez uwag Brak uwag
2.	NETIA S.A. Tomasz Kluska	pozytywne bez uwag Brak uwag

3.	Orange Polska S.A. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź _____ Ewa Potańska	pozytywne z uwagami _____ Wykopy zaleca się prowadzić ręcznie lub inną metodą wykluczającą uszkodzenie istn. kabli. Istniejące kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji należy powiadomić Rejon Energetyczny Łódź, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. Należy uaktualnić naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A. przed terminem rozpoczęcia robót ziemnych z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego Łódź PGE Dystrybucja S.A.
5.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi _____ Magdalena Michalak-Dejda	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
6.	TOYA Sp. z o.o. _____ Sylwester Smolarz	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
7.	Veolia Energia Łódź S.A. _____ Adam Stępiak	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. _____ Katarzyna Dąbroska	pozytywne z uwagami _____ Projekt opiniujemy pozytywnie na warunkach uzgodnienia ZWiK Sp. z o.o. nr WTT.661.256.2022/W/AnK z dnia 01.07.2022r. wraz z aneksem WTT.661.311.2022/W/BM z dnia 08.09.2022 r.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:

jednomyślny i pozytywny

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI

Beata Wiktorowska
Beata Wiktorowska
Z-CIA DYREKTORA

za zgodność z oryginałem:
Kierownik Zespołu Rejestracji Wniosków
i Wydawania Dokumentacji Projektowych

Maria Kuroń
Maria Kuroń