



Nr postępowania: ORG.271.5.2024

Tłuchowo, dnia 10.05.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W nawiązaniu do pytania z dnia 30 kwietnia 2024 i 09 maja 2024r. informuję, iż Zamawiający zmienia swoje stanowisko w zakresie wyceny instalacji elektrycznej dla suszarek do rąk. Koszty wykonania zasilania instalacji elektrycznej dla suszarek do rąk powinny być uwzględnione w kosztach oferty. Do zasilania suszarek należy wykonać wydzielone obwody przewodem YDY 3x2,5 z zabezpieczeniem 16 A.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.