

Oleszyce, dnia 29.09.2022 r.

**Zamawiający**  
**Gmina Oleszyce**  
**ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,**  
**NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619**  
**tel.: 16 631 50 10, faks: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl**

**Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.11.2022**  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer:  
**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303941/01 z dnia 12.08.2022 r.**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1**

**Dotyczy postępowania: Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach.**

**Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach” w zakresie otrzymanego dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, 2021-08-06 nr 01/2021/8103/PolskiŁad.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 1 wykonawcy nr II, dotyczy opublikowanych wyjaśnień z dnia 28.09.2022r.**

**W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Dotyczy zamówienia w zakresie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach”**

**Pytanie Wykonawcy nr II**

#### **Pytanie nr 1**

Czy w projekcie ma być zastosowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wraz z centralami zewnętrznymi lub wewnętrznymi jednostkami? Jeżeli tak to prosimy określić, które pomieszczenia budynku ma obsługiwać wentylacja mechaniczna.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach przychodni.

**( zmienia się na)**

Należy zastosować ogólną wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach łazienek wspomaganą wentylatorami mechanicznymi umieszczonymi w kratkach wentylacyjnych.

(-)  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Andrzej Gryniwicz