

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.04.2024r., swoją prośbę motywujemy w szczególności ale nie wyłącznie, terminem odbycia wizji lokalnej obowiązkowej w celu skutecznego złożenia oferty.

Wskazujemy iż, krótki odstęp czasowy pomiędzy datą wizji a składaniem ofert, może znacznie utrudnić wręcz uniemożliwić potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oraz konkurencyjnej oferty.

Pragniemy podkreślić, iż Zamawiający przychylając się do niniejszego wniosku o zmianę terminu składania ofert realnie zwiększa ilość rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert przetargowych.

Wyjaśnienie:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

2. Pytanie:

W związku z lokalizacją tłoczni P0 w pobliżu linii energetycznych proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienie z jej gestorem na prace w pobliżu linii proszę o informacje, kto będzie ponosić koszty ewentualnego wyłączenia linii.

Wyjaśnienie:

Wszystkie uzgodnienia i ewentualne koszty związane z wyłączeniem linii ponosi Gmina Kaźmierz.

Wójt Gminy
Zenon Gałka
/podpisano elektronicznie/