



Burmistrz
Miasta
Rydułtowy

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000007.2024
numer pisma: BP.ZD.000168.2024

Rydułtowy | 17.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Rydułtowy - etap I”

Dnia 17 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 9 o następującej treści:

Informuję, że Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytanie wysłane za pośrednictwem platformy dnia 2024-06-12, godz. 11:27:27 - cyt. 'Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe (drogowe, parkowe, ozdobne, naświetlacze) posiadały gniazda Zhaga-D4i i były włączone do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.' W opublikowanych odpowiedziach, Zamawiający zamieścił treść samego pytania, jednak bez odpowiedzi, a adnotacja nr 2 nie dotyczy pytania. Proszę o pilne ustosunkowanie się do treści pytania.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z dokumentacją projektową, że „wszystkie zaproponowane oprawy uliczne oraz oprawy parkowe (poza oprawami parkowymi zabudowanymi na terenach szkół, boisk ,orlików) należy wyposażyć w złącze Zhaga i sterowniki umożliwiające monitorowanie i sterowanie natężeniem światła oraz programowanie czasu załączenia czy intensywności pracy dla wybranych przedziałów czasowych.”