

Złocieniec, dnia 29 marca 2022 r.

ZGK.7021.7.4.2022.MŁ

Michał Łaga
Żółte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacji deszczowej dla działek nr ewid. 64/15, 64/16, 65, 17/1 obręb nr ewid. 0011 jednostka ewid. Złocieniec – miasto

Informuję, że odprowadzenie ścieków deszczowych z planowanej budowy parkingu pomiędzy ul. Wł. Sikorskiego a ul. Krętą w miejscowości Złocieniec (działka nr ewid. 64/15, 64/16, 65, 17/1 obręb nr ewid. 0011 jednostka ewid. Złocieniec – miasto), należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce odprowadzenia ścieków deszczowych – projektowana sieć kanalizacji deszczowej KD 300 w działce nr ewid. 64/15, 64/16, 65, 17/1 obręb nr ewid. 0011 jednostka ewid. Złocieniec – miasto. Miejsce włączenia – projektowana studnia (134,00 | 128,55) działka nr ewid. 17/1 obręb nr ewid. 0011 jednostka ewid. Złocieniec – miasto, ul. Kręta. – Decyzja Starosty Drawskiego nr 6740.2.10.2016 z dnia 28.04.2016
2. Kanalizację deszczową projektować w technologii rur PVC Ø300.
3. Studnie z osadnikami pod wpusty uliczne uchylne projektować jako betonowe Ø500.
4. Studnie rewizyjne, zbiorcze projektować jako betonowe Ø1000 łączone na uszczelki.
5. **Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.**
6. **Powyższe warunki techniczne zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wydania.**

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Powyższe warunki przyłączenia nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osób trzecich przez którą ma przebiegać przyłącze kanalizacji deszczowej. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.
2. Stosownie do art. 28b ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.) wnoszę o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej usytuowanie projektowanej inwestycji i zobowiązuję do złożenia stosownego wniosku do właściwego Starosty.
3. Po wykonaniu prac należy dostarczyć dla właściciela gruntu geodezyjną mapę powykonawczą wbudowanych urządzeń w działkach gminy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Natan Flutowski