

Pytanie:

1. Dzień dobry, bardzo proszę o informację czy teleskopy mają być z pokrywą z kratką czy pełne oraz jakie mam przyjąć obciążenie dla teleskopu z poz. 66 zawartej w "Specyfikacji zamówienia"
2. Dzień dobry, bardzo proszę o informację, czy "Kołnierze przejściowe DN80" z poz. 39 i 40, mają być kołnierzami ocynkowanymi z gwintem wewnętrznym DN80.
3. Dzień dobry, bardzo proszę o informację czy w ofercie dla poz. 55 i 56 może zostać uwzględniona rura PE SDR11.
4. Proszę o informację, czy kołnierze z poz. 39 i 40 są dwoma rodzajami kołnierzy, czy jest to jeden rodzaj "8/4". Proszę również o informację czy mają być one wykonane z żeliwa szarego czy z żeliwa sferoidalnego.
5. Proszę o informację czy dla poz. 68 można przyjąć manszetę 200x250, a dla poz. 69 manszetę 250x300.

Odpowiedzi:

1. Właz teleskopu żeliwny pełny, 40T
2. Witam Kołnierz żeliwny przejściowy zgodnie z rysunkiem pod linkiem <https://pl.all.biz/img/pl/catalog/179256.jpeg>. wykonanie z żeliwa sferoidalnego
3. Dopuszczamy uwzględnienie dla poz. 55 i 56 rury sdr 11
4. Poz 39 i 40 są to te same pozycje, rodzaj 8/4, wykonanie z żeliwa sferoidalnego
5. Dopuszczamy manszety o wymiarach podanych w zapytaniu

Pytania:

pozycja 1 - obudowa teleskopowa - proszę o podanie producenta lub informację że to bez znaczenia.

pozycja 7 - zasuwa gwintowana proszę o podanie jakie gwinty gw/gz , gw/gw pozycja

9 - zasuwa kołnierzowa F4 czy F5 ?

pozycja 43 do 45 - czy zawory z rączką czy motylkiem i jakie gwinty,

pozycja 49 do 50 czy z mufą elektrooporową pozycja

52 - proszę o doprecyzowanie czy długość L - 1000 mm to jest głębokość zabudowy czyli RD 1000 mm

pozycja 53 - producenci posiadają najniższy hydrant na rd 800mm proszę o informację czy spełnia Państwa wymagania

Pozycja 66 teleskopy jaka klasa

68-69 manszety na jaką rurę ?

poz. 1 AKWA lub AVK

poz. 7 - zasuwy gwintowane gw/gw

poz. 9 - zasuwa kołnierzowa F4

poz. od 43 do 45 - zawory z rączką i obustronnie gw.

poz. 49 do 50 - bez mufy

poz. 52 - RD 1250

poz. 53 - RD 800

poz. 66 - teleskop - klasa D400

poz. 68-69 - na rurę kamionkową - normatywną