

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 27 lutego 2023 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, koszy osadnikowych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 24 lutego 2023 roku oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §8 SWZ dot. informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a dokładniej chodzi o pkt 3.1. Dysponowania co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi do czyszczenia kanalizacji, każdy posiadający normę czystości emisji spalin Euro 6

na zapis

Dysponowania co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi do czyszczenia kanalizacji, każdy posiadający normę czystości emisji spalin Euro 5

Bądź o całkowite wykreślenie tego zapisu.

Prośbę tą motywujemy informacją, iż na terenie miasta Legionowa nie ma wyznaczonych stref czystego transportu oraz wyznaczonych stref z niską emisją spalin.

Biorąc pod uwagę art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy PZP dot.

proceedzenia postępowań w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o naniesienie ww. zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wskazany w SWZ warunek, tj.:

„W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

Dysponowania co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi do czyszczenia kanalizacji, każdy posiadający normę czystości emisji spalin Euro 6”.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.