SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE TN-S



Uwagi:
Na drogach ewakuacyjnych należy stosować :
– Kable typu N2XH-J w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1
– Rury osłonowe i puszki instalacyjne z materiału bezhalogenowego

Collect Consulting
40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b
tel. 032 203 20 53

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTÓW DLA ZADANIA PN: „STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE", REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STASZÓW".

Dokumentacja:	CZĘŚĆ I
Nazwa rysunku:	BUDUDYNEK ADMINISTRACYJNY Schemat rozdzielnicy głównej RG

Opracował:
mgr inż. ARTURGAWEŁCZYK
UPR.BUD.W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
NR UP.MAP/0039/PWOE/11

Data:	Skala:	Nr rysunku:
04.08.2023		E2