



Kołaczkowo, dn. 29.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta w Kołaczkwie – nr ref. FEZP.271.8.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

W specyfikacji warunków zamówienia jest zapis: UWAGA! Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy. Formą rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Z uwagi na prace które są opisane w dokumentacji projektowej a nie zostały ujęte w kosztorysie np. Izolacja termiczna wykonywana z zasypu na budowie THERMOWHITE WSP. 0,046 W/Mk gr. 30cm Proszę o wskazanie rzeczywistego wykaz prac/robót które obejmuje zamówienie przetargowe. Z powodu przerwy świątecznej a co za tym idzie utrudnieniu w pozyskaniu ofert na materiały budowlane proszę o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 10-05-2024

Odpowiedź:

Zakres robót określono w części opisowej projektu:

- opis techniczny remontu dachu (PW) - pkt. 5.1
- opis techniczny remontu elewacji (PW) - pkt. 5.1

"Izolacja termiczna wykonywana z zasypu na budowie THERMOWHITE WSP. 0,046 W/Mk gr. 30cm" - nie jest przedmiotem zadania, została już zrealizowana w budynku, pozostała w projekcie jako informacja o sposobie ocieplenia stropu poddasza, bo może mieć to wpływ na realizację remontu pokrycia dachu.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 10-05-2024 r.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Ilona Orakowska