

LEGENDA

SYMBOL	OPIS
AW1	AW1 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 200lm, optyka symetryczna, montaż w sufit podwieszany, IP65
AW2	AW2 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 200lm, optyka asymetryczna, montaż w sufit podwieszany, IP65
AW2hi	AW2hi - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 200lm, optyka asymetryczna do wysokich pomieszczeń, montaż w sufit podwieszany, IP65
AW3	AW3 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 400lm, optyka symetryczna, montaż w sufit podwieszany, IP65
AW4	AW4 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 400lm, optyka asymetryczna, montaż w sufit podwieszany, IP65
AW5	AW5 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 400lm, optyka symetryczna, montaż natynkowy, z ramką dystansową, IP40
AW6	AW6 - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 400lm, optyka symetryczna, montaż natynkowy, IP65
AWZ	AWZ - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 225lm, optyka asymetryczna, montaż naścienny, IP65, zakres temp. pracy -20°C do +40°C
AWZ1	AWZ - oprawa ośw. awaryjnego, LED, stumień świetlny 218lm, optyka asymetryczna, montaż nasufitowy, IP65, zakres temp. pracy -20°C do +35°C
EW1	EW1 - oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalność 20m, z piktogramem jednostronnym, montaż naścienny, IP42
EW2	EW2 - oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalność 20m, z piktogramem dwustronnym, montaż nastropowy, IP42
EW3	EW3 - oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalność 20m, z piktogramem jednostronnym, montaż naścienny, IP65
EW4	EW4 - oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalność 30m, z piktogramem dwustronnym, montaż nastropowy, IP65
R	Istn. rozdzielnica, nazwa na rysunku
proj. CM-AW	Proj. centrala monitoringu opraw AW/EW wraz z zasilaczem oraz panelem dotykowym do 32 urządzeń. Lokalizacja w miejscu istniejącej centralki monitoringu. Zasilanie z RA-GAR/F12. Należy wykorzystać istniejącą linię ethernet do obsługi z poziomu komputera.
	Istn. piony kablowe
	UWAGI: 1) Sposób adresowania obwodów: R/FAWx R - rozdzielnica x - numer obwodu 2) Inne oznaczenia: n/t - montaż natynkowy p/t - montaż podtynkowy 3) Wszystkie oprawy AW i EW wyposażone w autonomiczną baterię z podtrzymaniem min. 1h włączoną w monitoring centralny. 4) CGL/A,B,C - linia monitoringu

LEGENDA - ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA OCHRONY P.POŻ.

SYMBOL	OPIS
	Istniejąca gaśnica
	Istniejący hydrant wewnętrzny
	Istniejący ROP - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
PWP	Istniejący PWP - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu
CSP	Istniejąca CSP - Centrala Sygnalizacji Pożaru

Inwestor:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
ul. 28 czerwca 1956r. nr 406
61-441 Poznań

Obiekt:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
ul. 28 czerwca 1956r. nr 406
61-441 Poznań

Jednostka projektowa:

APL PROJEKTY
ul. Daglezjowa 48/3
62-070 Dąbrówka
email: biuro@apl-projekty.pl

Stanowisko	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	Rafał Olszewski	WKP/0410/POOE/11	
Opracował:	Przemysław Rybaczewski	-	
Opracował:	Piotr Łohunko	-	

Nazwa rysunku: Rzut instalacji oświetlenia awaryjnego – poziom 3 piętra

Stadium:	Skala:	Data:	Rewizja	Nr rysunku
PW	1:100	01.12.2020	00	E05