

ZP.271.2.2024

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W ZABYTKOWYM PARKU W ŁAMBINOWICACH - POLSKI ŁĄD

Łambinowice, 2024-02-16

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Łambinowice

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

WSZYSCY WYKONAWCY:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

Działając w imieniu Zamawiającego - na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania („Pyt.”) do SWZ i w związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Na pytania Wykonawcy: cyt:

Dzień dobry,

zwracam się z pytaniem dotyczącym uszczegółowienia wyglądu ławek i ich położenia, proszę o odpowiedź gdzie w dokumentach projektowych mogę to zlokalizować.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania. Obiekty małej architektury muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Dopuszcza się montaż gotowych elementów małej architektury. Wymiary obiektów oraz materiał może się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do wizualizacji załączonej do dokumentacji projektowej. Brak rysunku detalicznego. Zarys ławek widoczny jest na rysunku PZT (niezwymiarowany), przedmiar jako element pomocniczy zawiera długości ciągów (12.36+10.04+11.56+10.04) zewnętrznych ławek. Moduł siedziska z oparciem o długości ~4mb, po dwa na każdy ciąg siedzisk (łącznie: 8 szt. x 4 mb = 32 mb), odległość między modułami ~1m. Wykonane z elementów trwałych i odpornych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i chemicznych (np. woda, mróz, chlorków z solanki). Materiał: beton architektoniczny – jasnoszary, drewno jasne modrzewiowe impregnowane lub olejowane, konstrukcja: stal szlifowana.

Wymiary: Szerokość: ~0,6 m; Długość: ~4,0 m; Wysokość: ~0,75 m.

Po obwodzie wanny solankowej siedziska (z wyłączeniem przejścia technicznego – dojście ~1,5m) bez oparcia, natomiast z materiałów o parametrach jak siedziska z oparciem, szerokość ~0,5m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na brak wprowadzenia istotnych zmian do SWZ, w wyniku udzielenia niniejszej odpowiedzi nie zostają zmienione terminy składania i otwarcia ofert.

Z up. WOJTA
mgr Jerzy Rosiński
Zastępca Wójta

