



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 26.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 21

1. Prosimy o przekazanie detalu, furki 2 skrzydłowej mieszczącej się na PZT.

Odp. Zgodnie z zapisem w dokumentacji: Branża Architektura, PZT część opisowa str 6: „Odtworzyć formę furki 2-skrzydłowej wg stanu istniejącego, kolor zielony- odcień dopasować do koloru zielonego występującego na budynku głównym szpitala.”

W załączeniu zdjęcie przedmiotowej furki:



2. Czy poręcze dla niepełnosprawnych mieszczące się w łazienkach wchodzi w zakres oferty/

Odp. Tak, wchodzi – wraz z montażem do ścian . Należy pamiętać o właściwym wzmocnieniu ścian GK pod montaż poręczy- zgodnie z zapisem z Listy Materiałowej _ REWIZJA A - TYP I.5.3 Profile systemowe do wznoszenia ścian G-K tj.:

**„ ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB
NEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ SZAFKI WISZĄCE**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE ŚCIAN. WZMOCNIĆ NALEŻY
RÓWNIEŻ KRAWĘDZIE OTWORÓW W TYM DRZWIOWYCH ”**

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82