



**POLSKI
ŁAD**



Brańsk, dnia 27.03.2023 r.

**Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk**

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie:

W zakresie prac jest demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej. Istniejąca instalacja ma przekrój fi 6, zgodnie z przepisami powinna mieć przekrój fi 8 . Czy Zamawiający uwzględni wymianę instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej na drut fi 8 mm. Sumaryczna długość zwodów 250 m.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski