


UWAGI:

1. WYMIARY I POWIERZCHNIE PODANO W STANIE SUROWYM (BEZ WYKOŃCZEŃ). WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ Z RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU, Z OPISEM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. DO WSZELKICH ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ŚRODKI POSIADAJĄCE NIEZBĘDNE AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA, ZGODNIE Z ICH KARTAMI TECHNICZNYMI PRZESTRZEGAJĄC PRZEPISÓW BHP I PPOŻ.
4. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W PRZEGRODZIE DO POTWIERDZENIA Z WYBRANYMI DOSTAWCAMI.
5. WYMAGANĄ KLASĘ ODPORNOSCI POŻAROWEJ ŚCIAN DZIAŁOWYCH NALEŻY SPEŁNIĆ NA PODSTAWIE SYSTEMU WYBRANEGO DOSTAWCY, W PRZYPADKU ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH Z ZASTOSOWANIEM PŁYT GKF.
6. ŚCIANY SYSTEMOWE GIPSOWO-KARTONOWE WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI MIN.50MM I GĘSTOŚCI MIN.15KG/M3 WG WYMOGÓW AKUSTYCZNYCH.
7. ŚCIANY DZIAŁOWE GK NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM INSTALACJI SANITARNYCH PROWADZONYCH W ICH GRUBOŚCI I PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY.
8. W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" STOSOWAĆ OD STRONY POMIESZCZENIA PŁYTĘ G/K WODOODPORNĄ.
9. W MIEJSCACH LOKALIZACJI GRZEJNIKÓW I ELEMENTÓW MONTOWANYCH DO ŚCIAN G/K NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPowiednie WZMOCNIENIA Z PŁ. OSB GR.25MM



Promat
www.promattop.pl