

Nr pom.			Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	Sumarycz ne zyski	Chłodzenie	Rodzaj chłodzenia	Nazwa systemu	Uwagi
-			-	m2	m	m3	W	TAK/NIE	-	-	-
PIWNICA											
-1	PW	01	Magazyn	33,2	3	99,6	-	Nie			
-1	PW	02	Rozdział CO	14,1	3	42,3	-	Nie			
-1	PW	03	Pom. Techniczne	23,6	3	70,8	-	Nie			
-1	PW	4	Magazyn	110,7	3	332,1	-	Nie			
-1	PW	05	P.porządkowe	9,4	3	28,2	-	Nie			
-1	PW	6	Magazyn	44,4	3	133,2	-	Nie			
-1	PW	07	WC Personelu	9,4	3	28,2	-	Nie			
-1	PW	08	Biuro	25,1	3	75,3	3012	Tak	Split/ścienna	KL -1.08	
-1	PW	09	P. socialne impel	14,2	3	42,6	1704	Tak	Split/ścienna	KL -1.09	
-1	PW	10	Szatnia na 70 szafelk	26,7	3	80,1	-	Nie			
-1	PW	11	Sanitarniaty	13,4	3	40,2	-	Nie			
-1	PW	12	Sanitarniaty	13,4	3	40,2	-	Nie			
-1	PW	13	Szatnia na 70 szafelk	26,7	3	80,1	-	Nie			
-1	PW	14	Pom techniczne wentylatory	41,6	3	124,8	-	Nie			
-1	PW	15	Pomieszczenie techniczne/tlen	6,4	3	19,2	3000	Tak	Split/ścienna	KL -1.15	
-1	PW	16	Szatnia 44 szafki	17,3	3	51,9	-	Nie			
-1	PW	17	Sanitarniaty	6,7	3	20,1	-	Nie			
-1	PW	18	Sanitarniaty	6,7	3	20,1	-	Nie			
-1	PW	19	Szatnia 44 szafki	17,3	3	51,9	-	Nie			
-1	PW	20	Szatnia na 48 szafek	19,9	3	59,7	-	Nie			
-1	PW	21	Sanitarniaty	6,7	3	20,1	-	Nie			
-1	PW	22	Sanitarniaty	6,7	3	20,1	-	Nie			
-1	PW	23	Szatnia na 48 szafek	19,9	3	59,7	-	Nie			
-1	PW	24	Pomieszczenie techniczne	5,6	3	16,8	3000	Tak	Split/ścienna	KL -1.24	
-1	PW	25	Rozdzielnia elektryczna	12,4	3	37,2	3000	Tak	Split/ścienna	KL -1.25	
-1	PW	26	Pomieszczenie techniczne el.	13,3	3	39,9	3000	Tak	Split/ścienna	KL -1.26	
-1	PW	27	Pomieszczenie techniczne/magazyn	27,3	3	81,9	-	Nie			
-1	PW	28	Magazyn/PT	13	3	39	-	Nie			
-1	PW	29	Węzeł cieplny	83,4	3	250,2	-	Nie			
-1	PW	30	P. techniczne	21,5	3	64,5	-	Nie			
-1	PW	31	omieszczenie techniczne wenty/ magazyn	46,7	3	140,1	-	Nie			
-1	PW	32	Pomieszczenie techniczne Sprężarek	19,3	3	57,9	5000	Tak	Split/ścienna	KL -1.32	
-1	PW	33	PT. Gazy medyczne	10,7	3	32,1	1284	Nie			
-1	PW	34	Pom techniczne próżnia	10	3	30	1200	Nie			
-1	PW	35	Przedśionek	57,5	3	172,5	-	Nie			
-1	PW	36	Komunikacja	138,8	3	416,4	-	Nie			
-1	PW	37	Komunikacja	47,8	3	143,4	-	Nie			
-1	PW	38	Komunikacja	81,4	3	244,2	-	Nie			
Parter											
0	IP	01	Gabinet konsultacyjny	13,4	3	40,2	1608	Tak	Ścienna	VRF 0.C	
0	PW	01	Pom. Techniczne	5,8	3	17,4	2000	Tak	Split/ścienna	KL -0.01	
0	IP	2	Łazienka	6	3	18	-	Nie			
0	PW	2	Przedśionek	9,6	3	28,8	-	Nie			
0	PW	3	Komunikacja	37,6	3	112,8	-	Nie			
0	IP	3	PP	6	3	18	-	Nie			
0	IP	4	Gabinet konsultacyjny	14,6	3	43,8	1752	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	5	KTG	13,9	3	41,7	2668	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	6	Gabinet konsultacyjny	13,5	3	40,5	1620	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	7	Łazienka	6	3	18	-	Nie			
0	IP	8	Łazienka	6	3	18	-	Nie			
0	IP	9	Gabinet zabiegowy ostr	29	3	87	3480	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	10	Poczekalnia	43,5	3	130,5	10020	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	11	Magazyn	13,4	3	40,2	-	Nie			
0	IP	12	Magazyn brudny	13,8	3	41,4	-	Nie			
0	IP	13	Pokój konsultacji p.pl	11,6	3	34,8	1392	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	14	Pokój przyjęć planowanych	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	15	Rejestr	11,3	3	33,9	1356	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	16	Wc damskie	10,5	3	31,5	-	Nie			
0	IP	17	WC męski	10,2	3	30,6	-	Nie			
0	IP	18	Łazienka wózków	10,9	3	32,7	-	Nie			
0	IP	19	Gabinet konsultacyjny	11,5	3	34,5	1380	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	20	Pokój pielęgniarzki oddziałowej	11,5	3	34,5	1380	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	21	Pomieszczenie socjalne	12,2	3	36,6	1464	Tak	Kanałowa	VRF 0.C	
0	IP	22	Łazienka	5	3	15	-	Nie			
0	IP	23	WC P	4,7	3	14,1	-	Nie			
0	IP	24	Gabinet konsultacyjny	11,4	3	34,2	1368	Tak	Sufitowa	VRF 0.C	
0	IP	25	Komunikacja	91	3	273	-	Nie			

Pietro											
1	OG	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		Nie			
1	OG	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9	-	Nie			
1	OG	3	Śluza	5,5	3	16,5	-	Nie			
1	OG	4	Łazienka	4,4	3	13,2	-	Nie			
1	OG	5	Izolotka	11,7	3	35,1	1404	Tak			
1	OG	6	Izolotka	11,7	3	35,1	1404	Tak			
1	OG	07	Łazienka	4,4	3	13,2	-	Nie			
1	OG	08	Śluza	5,5	3	16,5	-	Nie			
1	OG	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9	-	Nie			
1	OG	10	Sala chorych 3 łazienki	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.A	
1	OG	11	Łazienka	2,8	3	8,4	-	Nie			
1	OG	12	Sala chorych 3 łazienki	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.A	
1	OG	13	Łazienka	2,6	3	7,8		Nie			
1	OG	14	Magazyn	13,9	3	41,7		Nie			
1	OG	15	Magazyn	12,4	3	37,2		Nie			
1	OG	16	Sala nazdór pooperacyjny	27,4	3	82,2	4788	Tak	Sufitowa	VRF 1.A	
1	OG	17	KTG	13,9	3	41,7	1668	Tak	Sufitowa	VRF 1.A	
1	OG	18	Punkt pielęgniarstwa	28,6	3	85,8	3432	Tak	Kanałowa	VRF 1.A	
		19	Pokój pobrań	6,8	3	20,4	816	Tak	Sufitowa	VRF 1.A	
1	OG	20	Pokój pobrań	6,8	3	20,4	816	Tak	Sufitowa	VRF 1.A	
1	OG	21	Sala nadzór pooperacyjny	27,7	3	83,1	4824	Tak	Sufitowa	VRF 1.B	
1	OG	22	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	23	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	24	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	25	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	26	Pok socjalny	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	27	P Lek dyżurny	10,4	3	31,2	1248	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	28	Łazienka	2,4	3	7,2		Nie			
1	OG	29	S. Chorych 3 ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	30	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	31	Sala chorych 3 ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	32	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	33	Łazienka D	5,8	3	17,4		Nie			
1	OG	34	Łazienka M	10,8	3	32,4		Nie			
1	OG	35	Łazienka NPS	10,7	3	32,1		Nie			
1	OG	36	Sala chorych 1 ł	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	37	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie			
1	OG	38	Łazienka per	5,4	3	16,2		Nie			
1	OG	39	WC nps	5,4	3	16,2		Nie			
1	OG	40	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie			
1	OG	41	Sala chorych 1 ł	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	42	Zabiegowy USG	22	3	66	3440	Tak	Sufitowa	VRF 1.B	
1	OG	43	P. oddziałowej	11,9	3	35,7	1428	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	44	Sekretariat	10,7	3	32,1	1934	Tak	Kanałowa	VRF 1.B	
1	OG	45	USG	13	3	39	2360	Tak	Sufitowa	VRF 1.C	
1	OG	46	Pokój badań	13,9	3	41,7	1668	Tak	Sufitowa	VRF 1.C	
1	OG	47	Dyżurka lekarzy	11,6	3	34,8	1392	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	48	WC	1,8	3	5,4		Nie			
1	OG	49	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	50	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	51	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	52	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	53	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	54	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	55	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	56	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	57	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	58	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie			
1	OG	59	Sala chorych 1 ł	12,7	3	38,1	1524	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	60	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	61	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	62	Sala chorych 1 ł	11,9	3	35,7	1428	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	63	Sala chorych 1 ł	11,7	3	35,1	1404	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	64	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	65	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	66	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	67	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	68	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	69	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie			
1	OG	70	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	71	Brudownik	5,3	3	15,9	1436	Nie			
1	OG	72	Łazienka	4,9	3	14,7		Nie			
1	OG	73	Pokój ordynatora	11,4	3	34,2	1518	Tak	Kanałowa	VRF 1.C	
1	OG	74	Pokój techniczny	5,8	3	17,4	3000	Tak	Split/ścienna	KL 1.74	
1	OG	75	Komunikacja	47,7	3	143,1		Nie			
1	OG	76	Komunikacja	88,4	3	265,2		Nie			
1	OG	77	Komunikacja	92,6	3	277,8		Nie			
1	OG	78	Komunikacja	85,9	3	257,7		Nie			
1	OG	79	Komunikacja	9,2	3	27,6		Nie			

Pietro +2										
2	OU	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		Nie		
2	OU	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9	2156	Tak		
2	OU	3	Brudownik	5,5	3	16,5		Nie		
2	OU	4	Łazienki	4,4	3	13,2		Nie		
2	OU	5	Sala chorych 1 łóżko	11,7	3	35,1	1404	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	6	Izolotka	11,7	3	35,1	1404	Tak		
2	OU	07	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
2	OU	08	Śluza	5,5	3	16,5		Nie		
2	OU	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9		Nie		
2	OU	10	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	11	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
2	OU	12	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	13	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
2	OU	14	Dyżurka lekarzy	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	15	Gabinet zabiegowy czysty	13,6	3	40,8	1632	Tak	Sufitowa	VRF 2.A
2	OU	16	Magazyn brudnej bielizny	7,9	3	23,7		Nie		
2	OU	17	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
2	OU	18	Gabinet zabiegowy brudny	13,7	3	41,1	1644	Tak		
2	OU	19	Pokój socjalny pielęgniarek	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	20	Punkt pielęgniarek	28,6	3	85,8	3432	Tak	Kanałowa	VRF 2.A
2	OU	21	Gabinet zabiegowy	14	3	42	1680	Tak	Sufitowa	VRF 2.A
2	OU	22	Sala nadzoru pooperacyjnego	27,7	3	83,1	4824	Nie		
2	OU	23	Magazyn sprzętu	13,3	3	39,9		Nie		
2	OU	24	Pokój badań	14,6	3	43,8	1752	Tak	Sufitowa	VRF 2.B
2	OU	25	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	26	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
2	OU	27	Magazyn	12,4	3	37,2		Nie		
2	OU	28	Pokój lekarzy dyżurnych	10,4	3	31,2	1248	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	29	Łazienka	2,4	3	7,2		Nie		
2	OU	30	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	31	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
2	OU	32	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	33	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
2	OU	34	WC damskie	5,8	3	17,4		Nie		
2	OU	35	WC męskie	10,8	3	32,4		Nie		
2	OU	36	Magazyn cz.	10,7	3	32,1		Nie		
2	OU	37	Sala chorych 1 łóżko	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	38	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
2	OU	39	Łazienka	5,4	3	16,2		Nie		
2	OU	40	WC niepełnosprawnych	5,4	3	16,2		Nie		
2	OU	41	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
2	OU	42	Sala chorych 1 łóżko	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	43	Łazienka wóz.	10,2	3	30,6		Nie		
2	OU	44	Pokój ordynatora	11,9	3	35,7	1428	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	45	Pokój oddziałowej	11,3	3	33,9	1356	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	46	Sekretariat	10,7	3	32,1	1284	Tak	Kanałowa	VRF 2.B
2	OU	47	Komunikacja	88,4	3	265,2		Nie		
2	OU	48	Komunikacja	91,9	3	275,7		Nie		
2	PW	1	Pokój techniczny	5,8	3	17,4	3000	Tak	Split/ścienna	KL 2.01
2	PW	2	Komunikacja	47,7	3	143,1		Nie		
2	SZ	1	Poczekalnia	13,9	3	41,7	4668	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	2	Pokój porządkowy	3,6	3	10,8		Nie		
2	SZ	3	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8		Tak		
2	SZ	4	Sterow.	7,4	3	22,2		Tak		
2	SZ	5	Pracownia ESWL	27,4	3	82,2		Tak		
2	SZ	6	Przygotownia pacjentów	9,9	3	29,7		Tak		
2	SZ	7	Pokój higieny	3,9	3	11,7		Nie		
2	SZ	8	Przygotownia pacjentów	9,9	3	29,7		Tak		
2	SZ	9	Pokój higieny	3,9	3	11,7		Nie		
2	SZ	10	Sala endoskopowa	27,6	3	82,8	3812	Tak		
2	SZ	11	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8		Tak		
2	SZ	12	Pomieszczenia mycia endoskopów	9,8	3	29,4	1976	Tak	Split/ścienna	KL 2.12
2	SZ	13	Przygotownia pacjentów	11	3	33	1320	Tak		
2	SZ	14	Pokój higieny	4,4	3	13,2		Nie		
2	SZ	15	Sala zabiegowa	27,2	3	81,6	4514	Tak		
2	SZ	16	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8				
2	SZ	17	Brudownik	11	3	33		Nie		
2	SZ	18	Pokój socjalny	12,7	3	38,1	2424	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	19	Magazyn	10,4	3	31,2		Nie		
2	SZ	20	Pokój opisu	11,9	3	35,7	2178	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	21	WC personelu	5,1	3	15,3		Nie		
2	SZ	22	Łazienka	5,1	3	15,3		Nie		
2	SZ	23	Sala wybudzeń	24,2	3	72,6	2904	Tak		
2	SZ	24	WC niepełnosprawnych	5,5	3	16,5		Nie		
2	SZ	25	Łazienka	5	3	15		Nie		
2	SZ	26	Gabinet urodynamiki	12,8	3	38,4	1536	Tak	Sufitowa	VRF 2.C
2	SZ	27	Gabinet lekarski	10,3	3	30,9	1236	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	28	Gabinet lekarski	12,6	3	37,8	1512	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	29	Gabinet lekarski	10,2	3	30,6	1224	Tak	Kanałowa	VRF 2.C
2	SZ	30	Komunikacja	33,7	3	101,1		Nie		
2	SZ	31	Komunikacja	57	3	171		Nie		

Pietro +3										
3	ON	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		Tak		
3	ON	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9	2156	Tak		
3	ON	3	Śluza	5,5	3	16,5		Nie		
3	ON	4	Łazienki	4,4	3	13,2		Nie		
3	ON	5	Izolotka	11,7	3	35,1	1404	Tak		
3	ON	6	izolotka	11,7	3	35,1	1404	Tak		
3	ON	07	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
3	ON	08	Śluza	5,5	3	16,5		Nie		
3	ON	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9		Nie		
3	ON	10	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.A
3	ON	11	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	12	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.A
3	ON	13	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	14	Magazyn	10,3	3	30,9		Nie		
3	ON	15	Brudownik	3,1	3	9,3		Nie		
3	ON	16	Pokój badań	12,4	3	37,2	1488	Tak	Sufitowa	VRF 3.A
3	ON	17	Pokój obsługi badań klinicznych	28,1	3	84,3	3372	Tak	Sufitowa	VRF 3.A
3	ON	18	Pokój socjalny pielęgniarek	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 3.A
3	ON	19	Punkt pielęgniarek	28,6	3	85,8	3432	Tak	Kanałowa	VRF 3.A
3	ON	20	Pokój przyjęć	14	3	42	1680	Tak	Sufitowa	VRF 3.A
3	ON	21	Gabinet diag. Zab.	27,5	3	82,5	3300	Tak	Sufitowa	VRF 3.B
3	ON	22	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	23	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	24	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	25	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	26	Sekretariat	12,4	3	37,2	1488	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	27	Pokój ordynatora	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	28	Dyżurka lekarzy	28,4	3	85,2	3408	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	29	Sala seminaryjna	28,6	3	85,8	6432	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	30	WC damskie	5,8	3	17,4		Nie		
3	ON	31	WC męskie	9	3	27		Nie		
3	ON	32	Łazienka	2,9	3	8,7		Nie		
3	ON	33	Pokój lekarzy dyżurnych	10,4	3	31,2	1248	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	34	Sekretariat	22	3	66	2640	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	35	Śluza	5,4	3	16,2		Nie		
3	ON	36	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
3	ON	37	Izolotka	12,4	3	37,2	1488	Tak		
3	ON	38	Łazienka wóz.	10,2	3	30,6		Nie		
3	ON	39	Śluza	5,4	3	16,2		Nie		
3	ON	40	Łazienka	4,4	3	13,2		Nie		
3	ON	41	Izolotka	12,4	3	37,2	1488	Tak		
3	ON	42	P. oddziałowej	10,2	3	30,6	1224	Tak	Kanałowa	VRF 3.B
3	ON	43	Pokój badań	13	3	39	1560	Tak	Sufitowa	VRF 3.C
3	ON	44	Gabinet diag. Zab.	13,9	3	41,7	1668	Tak	Sufitowa	VRF 3.C
3	ON	45	Magazyn	13,9	3	41,7		Nie		
3	ON	46	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	47	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	48	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	49	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	50	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	51	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	52	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	53	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	54	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8	2832	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	55	Łazienka	2,8	3	8,4		Nie		
3	ON	56	Sala chorych 1 ł	12,7	3	38,1	1524	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	57	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	58	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	59	Sala chorych 1 ł	11,9	3	35,7	1428	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	60	Sala chorych 1 ł	11,7	3	35,1	1404	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	61	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	62	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	63	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	64	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	65	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	66	Łazienka	4,7	3	14,1		Nie		
3	ON	67	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3	1452	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	68	Świetlica	22,8	3	68,4	2736	Tak	Kanałowa	VRF 3.C
3	ON	69	Pomieszczenie techniczne	5,8	3	17,4	2088	Tak	Split/ścienna	KL 3.69
3	ON	70	Kominacja	47,7	3	143,1		Nie		
3	ON	71	Komunikacja	88,4	3	265,2		Nie		
3	ON	72	Komunikacja	45,5	3	136,5		Nie		
3	ON	73	Komunikacja	45,4	3	136,2		Nie		
3	ON	74	Komunikacja	94,6	3	283,8		Nie		

Pietro +4											
4	CD	1	Pokój oddziałowej	11,3	3	33,9	1356	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	2	Sekretariat	22	3	66	2640	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	3	Pokój socjalny	12	3	36	1440	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	4	WC damskie	6,6	3	19,8		Nie			
4	CD	5	WC niepełnosprawnych	7	3	21		Nie			
4	CD	6	WC męskie	6,7	3	20,1		Nie			
4	CD	07	Pomieszczenie porządkowe	5,3	3	15,9		Nie			
4	CD	08	Magazyn brudny	3,2	3	9,6		Nie			
4	CD	09	Magazyn czystości	10,3	3	30,9		Nie			
4	CD	10	Pokój konsylium	13,6	3	40,8	1632	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	11	Gabinet konsultacji	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	12	Gabinet konsultacji	13,6	3	40,8	1632	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	13	Gabinet konsultacji	13,9	3	41,7	1668	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	14	Gabinet konsultacji	12,9	3	38,7	1548	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	15	Poczekalnia	28,2	3	84,6	6384	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	16	Pokój badań	13,9	3	41,7	1668	Tak	Sufitowa	VRF 4.A	
4	CD	17	Punkt przyjęć	28,6	3	85,8	3432	Tak	Kanałowa	VRF 4.A	
4	CD	18	Pokój badań	14	3	42	1680	Tak	Sufitowa	VRF 4.A	
4	CD	19	Magazyn	6,2	3	18,6		Nie			
4	CD	20	WC niepełnosprawnych	5,6	3	16,8		Nie			
4	CD	21	Sala podań 20 stoisk	128,2	3	384,6	18384	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	22	Punkt pielęgniarek	13,7	3	41,1	1644	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	23	WC niepełnosprawnych	6,3	3	18,9		Nie			
4	CD	24	Brudownik	7	3	21		Nie			
4	CD	25	Pomieszczenie porządkowe	5,3	3	15,9		Nie			
4	CD	26	WC niepełnosprawnych	6,6	3	19,8		Nie			
4	CD	27	Sala podań 6 stoisk	91,4	3	274,2	11868	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	28	Punkt pielęgniarek	7,3	3	21,9	876	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	29	Sala podań 3 stoiska	24,3	3	72,9	2916	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	30	Gabinet zabiegowy	22	3	66	2640	Tak	Kanałowa	VRF 4.B	
4	CD	31	Komunikacja	59,5	3	178,5		Nie			
4	CD	32	Komunikacja	27,2	3	81,6		Nie			
4	CD	33	Komunikacja	89,7	3	269,1		Nie			
4	PW	1	Pomieszczenie techniczne	5,8	3	17,4	696	Tak	Split/ścienna	KL 4.01	
4	PW	2	Sklep	9,6	3	28,8	1152	Tak	Split/ścienna	KL 4.02	
4	PW	3	Sala konsumpcyjna	60,1	3	180,3	7212	Tak	Split/ścienna	KL 4.03	
4	PW	4	WC niepełnosprawnych	4,7	3	14,1		Nie			
4	PW	5	WC personelu	3,1	3	9,3		Nie			
4	PW	6	Zaplecze	9,9	3	29,7		Nie			
4	PW	7	Bar	6	3	18		Nie			
4	PW	8	Komunikacja	37,7	3	113,1		Nie			