



ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

- LEGENDA:
- 1S - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna
  - 2S - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna
  - 1A - oprawa oświetlenia awaryjnego
  - 1A - oprawa oświetlenia awaryjnego opłaka korytarzowe
  - 1A - oprawa oświetlenia awaryjnego do zastosowań zewnętrznych
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - minimalne natężenie oświetlenia ogólnego
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - instalacja przytłumiona w pomieszczeniach
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - system sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - maksymalny UGR (poziome)
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - minimalna równomierność oświetlenia
  - E=500lx, AW=1lx, PRZYMOWA, SSP - minimalny wskaźnik oddziaływania barw

UWAGI:

- \* wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego, posiadające certyfikat ONBOP.

OZN.ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT:
Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI:	Ul. Żyty 26, 65-046 Zielona Góra, dz. nr ew. 61/9
-------------------	---

INWESTOR:	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Ul. Żyty 26, 65-046 Zielona Góra
-----------	---

JEJEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Promat TOP Sp. z o.o. Ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promatop.pl
-------------------------	--

PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jakimiec	NR UPRAWNIENI:	MAZ/0050/PBE/16	PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Świątlicki	NR UPRAWNIENI:	MAZ/0534/PWBE/17	PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:

Promat  
www.promatop.pl

TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO +4
----------------	---

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100	21.02.2020		ZGL_PB_EL_PL_06

+4