

**I N F O R M A C J A**  
**o skierowanych zapytaniach do SWZ**  
**i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **TI.271.13.2022**

Nazwa zadania: **Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 04.03.2022 r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnosi o dopuszczenie do przetargu maty prefabrykowanej o grubości od 10 mm do 15 mm. Zamawiający w dokumentacji „*Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego i remont istniejących boisk orlik 2021 w Dzierzgoniu przy ulicy Zawadzkiego projekt wykonawczy etap III*” przewidział wykonanie sztucznej trawy, układanej na macie prefabrykowanej o grubości 12-15mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie maty prefabrykowanej o grubości od 10 mm do 15 mm.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **10 marca 2022 r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun  
Burmistrz Dzierzgonia  
Kierownik Zamawiającego