



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI.271.7.2022.JK

Brodnica, dnia 4 lipca 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Szabda i Mszano”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla części 2 (załącznik nr 8B) o referencyjne obliczenia oświetlenia lub informacje niezbędne do wykonania obliczeń oświetlenia celem doboru opraw oświetleniowych . Informacje niezbędne do wykonania obliczeń: szerokość chodnika, klasa oświetlenia chodnika, wysokość montażu opraw, odstęp słupa od chodnika, długość wysięgnika, odstęp pomiędzy słupami oświetleniowymi.”

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wnioskowane informacje: szerokość chodnika – 2 m, klasa oświetlenia chodnika – P5, wysokość montażu opraw – 6 m ,odstęp słupa od chodnika – w zależności od warunków terenowych – średnio 40 cm, długość wysięgnika – 1 m, odstęp pomiędzy słupami oświetleniowymi – 40 m.

/-/ Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica