

Gmina Wierzbinek
OŚiZP.271.1.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00072561/01; data zamieszczenia: 02.03.2022 r.** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp na „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łysku w formule zaprojektuj i wybuduj**”

Wyjaśnienie nr 1 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łysku w formule zaprojektuj i wybuduj**”

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie dokumentacji technicznej odwierconego otworu studziennego.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił do archiwum geologicznego o odszukanie przedmiotowej dokumentacji technicznej odwierconego otworu studziennego.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika jako cylindrycznego spawanego ze stali zabezpieczonej odpowiednimi powłokami ochronnymi, ocieplonego, który zostanie posadowiony na płycie fundamentowej zamiast opisanego w PFU zbiornika żelbetowego.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający dopuści możliwość wykonania zbiornika jako cylindrycznego spawanego ze stali zabezpieczonej odpowiednimi powłokami ochronnymi, z ocieploną częścią cylindryczną oraz ocieplonym dachem, posadowionego na płycie fundamentowej zbrojonej.

Pytanie nr 3:

Z uwagi na obecną sytuacją geopolityczną występują bardzo duże trudności w zakresie pozyskiwania ofert na zakup materiałów i urządzeń oraz ofert podwykonawczych na roboty budowlane, które w dużej mierze oparte były na dostawach między innymi stali zbrojeniowej z Rosji. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 25.03.2022 r.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego nie zachodzą podstawy do zmiany terminu składania ofert. Zamawiający przypomina, iż postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 2 ustawy pzp, czyli po przewidywanych negocjacjach zajdzie możliwość złożenia ofert dodatkowych.

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz