



Uzgodniono pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

L.p. 43/3/20
Data 17.05.2020

mgr inż. Jądźwiga Zakierska
rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
upr. 42-BO/99 w zakr. budownictwa ogólnego
bez służby zdrowia
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 101/1
tel. 608 580 892

Uwaga:
- zawór ze złączką wyposażony w zawór antyskażeniowy HA,
- za głównym wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy EA.

Inwestycja: Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym
w Pakości na potrzeby seniorów - roboty remontowe

Inwestor: Gmina Pakość,
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Lokalizacja: dz. nr 78/8, obręb: 0002 Pakość,
gm. Pakość, ul. Św. Jona 14

Temat: Instalacja wod.-kan. - Rzut parteru

Projektował: tech. Zenon Zieliński
nr upr. BR-RN-V/36/TO/81

Opracował: mgr inż. Michał Melerski

Data: Czerwiec 2020 Skala: 1:100 Faza: P.B. nr rys. S-2