



RZ.ZPU.2.434.62.2022.MG-G

YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

Dotyczy: warunków technicznych do projektu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 0+100-0+787 i 5+742-10+981 i 11+036-11+187 oraz 11+485-12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – budowa chodnika w km 3+864-3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jasle, odpowiadając na pismo oznaczone L.dz. YI/215/DP/384/2022 z dnia 10.08.2022., potwierdza, że przedstawiony zakres planowanych działań w obszarze istniejących obiektów mostowych należy zaliczyć do kategorii prac remontowych. Powyższą argumentację potwierdza, też przegląd terenowy dokonany przez służby terenowe Nadzoru Wodnego w Dębicy. Na odcinkach cieków zalecanych w poprzednim piśmie znak RZ.ZPU.2.434.61.2022.MG-G (pkt. 3, 4) do umocnienia, stwierdzono pozostałości ubezpieczeń, które uwzględniono w przedmiotowej dokumentacji.

Z uwagi na powyższe tut. Zarząd potwierdza, że przedstawiony zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynikającego z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233).

Jednocześnie mając na względzie pytania zawarte w piśmie L.dz. YI/215/SP/358/2022 z dnia 12.07.2022., informujemy:

- ciekі oznaczone kolorem granatowym (mapy 2 szt w załączeniu) stanowią wody powierzchniowe utrzymywane przez PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12,
- na administrowanych ciekach wodnych, oraz w ich sąsiedztwie nie występują urządzenia regulacyjne, piętrzące, przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe,
- wszystkie naturalne dopływy posiadające ujścia do wskazanych wód powierzchniowych podlegają administracji tut. Jednostki,
- prowadzona w Zarządzie Zlewni „ewidencja melioracyjna” nie wykazuje występowania w obrębie drogi powiatowej nr 1317R rowów, czy innych urządzeń melioracyjnych,
- analiza obowiązujących od 2020 r., map obszarów zalewowych wodą 1% (raz na sto lat) nie wykazuje szczególnego zagrożenia powodziowego dla przedmiotowej drogi,
- zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami do wód powierzchniowych wymaga uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej. Ewentualny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz

potwierdzeniem dokonanej opłaty, oraz operatem (szt 2) należy złożyć w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

Andrzej Polakiewicz

Otrzymują:

1. Adresat + *Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych*
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Parkowa 28
2. a/a