



RZ.ZPU.2.434.61.2022.MG-G

YOUR INVESTMENT SP. z o.o.
ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

Dotyczy: warunków technicznych do projektu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R z Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 0+100-0+787 i 5+742-10+981 i 11+036-11+187 oraz 11+485-12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – budowa chodnika w km 3+864-3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jasle, po analizie przesłanej dokumentacji (pisma L.dz. YI/215/SP/358/2022 z dnia 12.07.2022 r. oraz L.dz. YI/215/DP/365/2022 z dnia 15.07.2022 r) wnosi o uwzględnienie niżej wymienionych warunków dotyczących cieków wodnych związanych funkcjonalnie z przedmiotowymi odcinkami dróg nr 1317R i nr 1318R:

1. Objęte przebudową dwa (2 szt) mosty przez potok Kamienica w km 9+400 i km 10+270 oraz przepusty na cieku „Kujawski Potok” powinny spełniać wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.735).
2. Najniższe elementy ustrojów nośnych ww. mostów i przepustów powinny być wyniesione minimum 0,5 m ponad poziom wody miarodajnej odpowiadającej klasie przedmiotowych dróg.
3. Dna oraz skarpy ww. potoków na długości min. 20 m (10 m w górę i 10 m od skrajni objętych przebudową obiektów zabezpieczyć przed działaniem czynników erozyjnych. Do wykonania ubezpieczeń zalecany jest narzut kamienny o grub. 30 cm.
4. Należy również uwzględnić trwałe przeciwoerozyjne ubezpieczenia skarp wymienionych cieków wodnych na odcinkach przyległych do pasa drogowego. Zalecane szczególnie odcinki dotyczą drogi w km 6+750-6+920, 11+760-11+940

Informujemy, że zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233) na objęte przebudową obiekty mostowe, oraz zalecone ubezpieczenia kamienne wymagane będzie uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz dołączoną opłatą, oraz operatem (szt 2) należy złożyć w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

Andrzej Polakiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Jasle -

Adres ul. Jasło, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
T. telefon: 13 4463311 F. fax • E. email ZZ - Jaslo@wodypolskie.gov.pl