

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.06.2024 r.

IR.ZP.EM.271.3.24

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 11.06.2024 r.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Treść pytania

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przekruszonego gruzu betonowego na warstwę podbudowy zamiast kruszywa łamanego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie czystego kruszywa betonowego, bez domieszki gruzu ceglanego.

Treść pytania

W związku z rozbieżnością między projektem a przedmiarem proszę o podanie grubości podbudowy z gruntu stabilizowanego C 3/4 na jezdni ul. Polnej (poz. 9 d2 przedmiaru).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zapisy w przedmiarze robót, dotyczące przebudowy drogi gminnej - ul. Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą, winny brzmieć:

Roboty przy nawierzchni				
9 d.2	D-04.05.01a	Podbudowy z gruntu stabilizowanego C 3/4 warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²	5450 +833 = 6 283,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski