



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 368 808 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

RT.405/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10.2023 r.

**Pan  
Łukasz Śpica  
ul. Bytowska 32  
89-600 CHOJNICE**

**Dotyczy:** warunków technicznych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Strzegowskiej dz. nr 198/2, obręb 035 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanej jezdni można odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego  $\varnothing$  0,30 m bet. w ul. Strzegowskiej.

Włączenia projektowanych przykanalików od wpustów ulicznych do kanału deszczowego należy wykonać w miarę możliwości poprzez studnie rewizyjne.

Włączenie wpustów bezpośrednio do kanału deszczowego należy wykonać poprzez przyłącza siodłowe lub komplety montażowe.

Zabrania się rozkuwania elementów studni rewizyjnych i kanałów. Otwór należy wykonać wiertnicą.

Do obliczeń bilansu wód opadowych i roztopowych (z określeniem wielkości i rodzaju odwadnianych powierzchni) dla odwodnienia pasa drogowego należy przyjąć dla warunków miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) następujące wartości:

- częstotliwość występowania deszczu  $C = 5$  lat;
- czas trwania deszczu miarodajnego  $t = 15$  min;
- natężenie deszczu miarodajnego **193,30** l/s  $\times$  ha.

Na powyższy zakres należy opracować projekt przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Projekt branży sanitarnej winien zawierać:

- część opisową;
- dokumentację geotechniczną;
- bilans wód opadowych i roztopowych (z określeniem wielkości i rodzaju odwadnianych powierzchni);
- plan sytuacyjno-wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych z naniesioną trasą kanalizacji deszczowej, z określeniem wszystkich niezbędnych projektowanych rzędnych wysokościowych i parametrów materiałowych;
- profile podłużne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz wszystkimi niezbędnymi parametrami mającymi wpływ na roboty ziemne i ewentualne odwodnienie wykopów;
- rysunki szczegółowe studzienek, wpustów ulicznych i innych obiektów.

Projekt kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15), w Zarządzie Dróg Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a) oraz w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. (ul. Toruńska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien zawierać aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z o. o. oraz plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesioną trasą zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z o. o. należy przedłożyć projekt branży sanitarnej oraz do zaopiniowania projekt branży drogowej z określeniem rzędnych projektowanej niwelety nawierzchni drogowej.

Realizację kanalizacji deszczowej prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

Nadzór inwestorski wykonywany będzie przez inspektorów nadzoru o specjalności branży sanitarnej zatrudnionych przez MWiK.

**Przed zasypaniem przewodów kanalizacji deszczowej należy:**

1. Zgłosić do uprawnionej służby geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, której dwa egzemplarze należy dostarczyć inspektorowi MWiK - sp. z o. o.

Inwentaryzacja przewodów kanalizacyjnych winna posiadać namierzone wszystkie charakterystyczne punkty wysokościowe w miejscach włączeń przykanalików do studni i kanału deszczowego. Inwentaryzację powykonawczą przedłożyć w formie graficznej oraz elektronicznej, dla której wymagane jest dodatkowo określenie współrzędnych punktów charakterystycznych (włączeń do studni i kanału).

2. Uzyskać odbiór techniczny od inspektora MWiK - sp. z o. o. na podstawie pisemnego wniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazany błędnie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiąże się z możliwością wypłylenia lub przegłębienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

**Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta  
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 BYDGOSZCZ
3. RI
4. PKD
5. RT/RK a/a  
tel. 52 5860964

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński