

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

11-700 MRĄGOWO

ul. Nowogródzka 1

Znak postępowania: S6.261.01.2021.AZ

REGON 919751089, NIP 742-18-45-098

Mrągowo, dnia 25.06.2021r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy wyjaśnień do SWZ dla zamówienia pn: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zwracamy się o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie karczowanie pni.

Odpowiedź : przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew jedynie karczowanie pni

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź : Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni jest własnością Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsce składowania do 25 km od terenu budowy.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na podbudowę z kruszywa łamanego należy stosować mieszankę 0/31,5 C50/30

Odpowiedź : potwierdzamy, że jako materiał na podbudowę z kruszywa łamanego należy użyć mieszankę 0/31,5 C50/30

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Odpowiedź : oznakowanie zgodnie z dokumentacją projektową

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie


mgr Małgorzata Stasiłowicz