



2023-161638
OS-DL.404.629.2023.4 (AZ)

Świerklany, 2023-08-28

HALIT HALAMA GRZEGORZ
OBJAZDOWA 14/16
43-430 SKOCZÓW
2023-161638

Dotyczy: wniosku o wykonanie uzgodnienia branżowego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Dębina i ulicy Zalesie w sołectwie Pogórze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca 2023 r. (brak numeru pisma) informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania zlokalizowano gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Komorowice-Skoczów.

Przedstawiony projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami **uzgadniamy pozytywnie** względem sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 300.

Szerokość strefy kontrolowanej dla lokalizacji sieci wodociągowej względem ww. gazociągu została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) – załącznik nr 2, tabela 1.

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Wobec powyższego w przypadku prowadzenia prac w strefie kontrolowanej gazociągu należy wystąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o pełnienie płatnego nadzoru do służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko-Biała (+48 32 439 26 45), powołując się na znak naszego uzgodnienia, podając NIP i warunki płatności.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Marcin Chludziński
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kęsbok
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko
Wiceprezes Zarządu: Paweł Pikus

Dla prawidłowej eksploatacji gazociągu DN 300 należy zapewnić pas eksploatacyjny o szerokości 6,0 m, tj. po 3,0 m od osi gazociągu na każdą ze stron, w którym nie należy urządzać składów materiałów, nasypów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Wszelkie uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.

Ewentualne informacje na temat nieczynnej sieci można uzyskać w PGNiG S.A. Departament Majątku i Administracji w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Wszelkie zmiany planu zagospodarowania terenu należy ponownie przedstawić do uzgodnienia z naszym Oddziałem.

Dodatkowo informujemy, że do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A można kierować korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres /GAZ-SYSTEM_SA/SkrytkaESP.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak naszego pisma.

Główny Inżynier
Janusz Plepiuszewski

Załączniki:

1. PZT.