



ZNAK: 006/TS3.WTS/2023/TT-3

Ustroń, dnia 24.04.2023 r.

**Gmina Skoczów**

ul. Rynek 1

43-430 Skoczów

Dotyczy: **warunków technicznych budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do **działek numer: 1028, 1026/4, 1013/16, 1013/15, 1013/17, 1013/18, 1013/3, 1006/8, 1006/26, 1006/4** zlokalizowanych w **Pogórzu** przy ul. **Zalesie i Dębina** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości **4,0 m<sup>3</sup>/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami z **istniejącego** wodociągu z rur **PVC** o średnicy **90 mm**, zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.

Istniejące ciśnienie statyczne w wodociągu na rzędnej ok. **335,00 m n.p.m.** wynosi ok. **0,41 MPa**. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu zastrzegają sobie możliwość zmiany parametrów dostarczanej wody pod względem ciśnienia i wydajności, które mogą wystąpić ze względu na lokalne awarie oraz zróżnicowane rozbiory godzinowe.

2. Inne warunki: **Jako przyszły użytkownik i eksploatacator sieci wodociągowej prosimy o przedstawienie do uzgodnienia koncepcji przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej wraz z doбором średnic projektowanych rurociągów na minimum 14 dni przed złożeniem trasy na Naradę Koordynacyjną oraz o przedłożenie do uzgodnienia w WZC Sp. z o.o. Projektu Budowlanego (składającego się z części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) na minimum 30dni przed złożeniem ww. projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.**

Należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową o średnicy **DZ 90 mm PE** oraz przyłączy wodociągowych o średnicy **DZ 40 mm PE**. Węzły wodomierzowe należy umieścić w szczelnej tworzywowej studni wodomierzowej średnicy min. **DN 1000mm** zabudowanej w granicach nieruchomości odbiorcy usług, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Schemat studzienki wodomierzowej (z atestem) wraz z rozmieszczeniem węzła wodomierzowego należy dołączyć do wniosku **W-09**. Właz studzienki dostosować do obciążeń terenowych. Na projektowanej sieci wodociągowej należy zabudować komorę redukcyjną, w której powinien zostać zabudowany filtr siatkowy boczny oraz reduktor ciśnienia wody firmy **HAWLE, AVK, Bermad** lub równoważny.

Zaleca się stosować armaturę zasuwową i hydrantową firmy **Hawle, AVK** lub **Jafar**. Projektowaną sieć w całości należy zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych, opancerzonych szereg **SDR11 PN16**. Pancerz i rura przewodowa wyprodukowana z surowca **PE 100 RC**. W wykopach otwartych należy zastosować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości **100mm** z folii **PE** z wkładką ze stali wysoko gatunkowej, dodatkowo na rurociągu należy ułożyć linkę stalową którą należy wyciągnąć do skrzynek zasurowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej. Na odcinkach wykonywanych metodą przewiertu dwie linki stalowe które należy wyciągnąć do skrzynek zasurowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej.

3. Projekt budowlany (składający się z części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) sieci wodociągowej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytocznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)) oraz przedłożyć do uzgodnienia w WZC Sp. z o.o. na minimum 30dni przed złożeniem ww. projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:  
SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

CENTRALA  
+48 33 854 22 44

E-MAIL:  
[wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

WWW:  
[www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)

KRS: 0000091989  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920  
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
na dzień 28.07.2022 r. wynosi 110.555.000,00 zł

4. Sieć wodociągowa oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)).
6. Na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać pisemnego zgłoszenia do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu rozpoczęcia robót związanych z budową sieci wodociągowej.
7. Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Skoczowie (adres: 43-430 Skoczów, ul. Zawisze 66, tel.: 33 853 34 96)**..
8. Do odbioru należy przedłożyć:
  - protokół odbioru próby ciśnieniowej,
  - dokumentację zdjęciową węzłów zasuwno i hydrantów
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem polowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu)
  - w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, dxf, gml
  - plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h.
  - pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji
  - stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiałów
  - ocenę higieniczną wybudowanej sieci wodociągowej uzyskaną od właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).
  - protokół detekcji sieci wodociągowej
  - sprawozdanie z badania wody
9. Dostawa i pobór wody może nastąpić dopiero po:
  - dokonaniu odbioru technicznego
  - dokonaniu odbioru sieci wodociągowej przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
  - przekazaniu kompletu dokumentacji przez Gminę do naszej Spółki
  - podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej a Gminą regulującą możliwość korzystania z przedmiotowej sieci wodociągowej.
10. Wydane warunki techniczne są ważne 2 lata.

Dzielnica Techniczna  
mgr inż. Andrzej Kasprzyca