

Adres:

Wasz znak:

Data:

Nasz znak: DW/S/2078/112/2019

Data: 2019-12-11

Miasto Gorlice**38-300 GORLICE****Dotyczy:**

warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Zakole w Gorlicach

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie jw. wstępnie zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorlicach przy ulicy Zakole na działkach numer 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9 i uprzejmie informujemy, że :

- zapewniamy dostawę wody do celów socjalno-bytowych w ilości 27 m³/dobę zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz 15 l/s dla celów ppoż,
- ponadto zapewniamy odbiór ścieków komunalnych w ilości 27 m³/dobę z zastrzeżeniem jak w uwagach,.

Ze względu na fakt, że w obrębie Strefy Aktywności będą działały podmioty gospodarcze o nieznanym obecnie profilu, szczegółowe warunki podłączeń będziemy wydawać dla tych podmiotów indywidualnie, po złożeniu indywidualnych wniosków i po uzbrojeniu w instalację wod-kan całej strefy.

W celu umożliwienia wykonania podłączeń indywidualnych dla poszczególnych podmiotów gospodarczych, które będą zlokalizowane na tym terenie, w pierwszej kolejności należy zaprojektować i wykonać uzbrojenie całej strefy aktywności w sieć wodociągową przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z brakiem obecnie informacji o miejscu lokalizacji budynków, lokalizacje zasuw podłączeniowych wydawane będą przez nas, po otrzymaniu stosownych wniosków

Ze względu na to, że przez teren strefy przebiega kolektor sanitarny D-400, należy go rozbudować jedynie do działek nr 200/8 i 200/9. W przypadku, gdyby trasa obecnego kolektora kolidowała z planem zagospodarowania należy zaprojektować jego przełożenie po wcześniejszym uzyskaniu od nas oddzielnych warunków, załączając jednocześnie opracowany plan zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej. Szczegółowe warunki techniczne przedkładamy poniżej.

DW/S aa

<u>SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE</u> <u>PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD – KAN</u> <u>STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ</u>		
Inwestor:	Miasto Gorlice	
Adres:	38-300 GORLICE	
Obiekt:	Strefa Aktywności Gospodarczej	
Adres przyłączanego obiektu:	ul. Zakole dz. 200/2,4,5,6,7,8,9 nr w Gorlicach	
<p>Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić projekt przyłącza wod-kan na kopii aktualnej mapy zasadniczej i zgłosić go w Starostwie Powiatowym w celu objęcia naradą koordynacyjną w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości powstania kolizji z innymi urządzeniami.</p> <p>Po zrealizowaniu podłączenia należy zlecić uprawnionemu geodecie inwentaryzację powykonawczą wykonanej instalacji przed jej zasypaniem i dostarczyć w dniu odbioru w formie analogowej i cyfrowej.</p>		
Wymagania techniczne		
Przyłącz wodociągowy		
1	Miejsce włączenia:	- wodociąg D-160 zlokalizowany na terenie strefy od strony ulicy Zakole – dojazd do firmy Godrom,
2	Miejsce dostarczania wody	- pomieszczenia wodomierzowe w budynkach lub studnie wodomierzowe dla poszczególnych podmiotów gospodarczych – <u>zgodnie z zastrzeżeniem w uwagach</u>
3	Lokalizacja układu pomiarowego	- bezpośrednio na ścianie po wejściu rurociągiem do budynku. - lub studnia wodomierzowa zlokalizowana na terenie posesji w odległości ok. 1 mb od granicy nieruchomości/ogrodzenia – <u>zgodnie z zastrzeżeniem w uwagach</u>
4	Układ pomiarowy – podejście wodomierzowe	- układy pomiarowe tj. wodomierze należy obustronnie zabudować zaworami przelotowymi oraz wyposażać w zawory antyskażeniowy od strony instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1717:2003, - całość montować na konsolach wodomierzowych – <u>zgodnie z zastrzeżeniem w uwagach</u> ,
5	Ciśnienie w sieci wod. w miejscu włączenia	- 4,0 do 6,5 bara
6	Układ pomiarowy do celów ppoż.	- rodzaj układu, jego lokalizację oraz sposób montażu należy uzgodnić w Zakładzie Wod-Kan w Ropicy Polskiej w fazie opracowania projektowego po przedstawieniu maksymalnego zapotrzebowania na wodę – <u>zgodnie z zastrzeżeniem w uwagach</u>
7	Przyłączenie do sieci miejskiej	- wykonać poprzez montaż trójnika wraz z zasuwą z klinem miękkim D-160, od której należy wybudować rurociąg z rur PE 100RC PN-16 o parametrach w zakresie SDR-11 i średnicy min. D-160 – szczegółowe warunki trasy uzgodnione będą po przedstawieniu planu zagospodarowania, - rurociąg na całej długości należy oznakować taśmą ostrzegawczo-informacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową - przed połączeniem z miejską siecią wodociągową zmontowany rurociąg poddać próbie szczelności, dezynfekcji i zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym

Przyłączenie kanalizacji sanitarnej

1	Miejsce włączenia:	- istniejące studnie rewizyjne na kolektorze sanitarnym D-400 zlokalizowane na terenie działek strefy
2	Przyłączenie i rozbudowa sieci:	<ul style="list-style-type: none"> - wykonać poprzez włączenie projektowanych przyłączy sanitarnych z rur PVC o średnicy minimalnej D-200/4,0 mm do istniejących studni rewizyjnych, określonych powyżej, - wykonać za pośrednictwem wybudowanych studni rewizyjnych o średnicy D-1000 wyposażonych we włazy żeliwne z zabezpieczeniem przed klawiszowaniem (w dojeździe, jezdni itp.) wraz z logiem tj. herbem miasta i napisem MPGK Sp. z o.o. Gorlice, - włazy żeliwne wentylowane maksymalnie do 4 otworów, muszą posiadać osadniki zanieczyszczeń stałych (kosze blaszane), - należy zastosować włazy żeliwne odpowiednio do przewidzianego obciążenia komunikacyjnego zgodnie z parametrami określonymi w PN
3	Lokalizacja studni rewizyjnych na przykanaliku	- <u>teren posesji w odległości ok. 1 mb od granicy nieruchomości</u>
4	Termin ważności wydanych warunków	- 12 miesięcy od dnia wydania

Uwagi:

1. W opracowywanym projekcie należy uwzględnić montaż nakryw i wymianę wszystkich włazów na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejącym kolektorze. Należy zastosować włazy zgodnie z wytycznymi w pkt 2 w zakresie przyłącza do kanalizacji sanitarnej
2. Po zagospodarowaniu strefy zastrzega się nieskrępowany dostęp do kolektora sanitarnego na całej jego długości na terenie strefy - wymaga się notarialnego zapisu podczas sprzedaży działek nieodpłatnej służebności i dostępu.
3. W zakresie warunków podłączenia wodociągowego punkty: 2,3,4 i 6 dotyczyć będą poszczególnych podmiotów gospodarczych po wystąpieniu z indywidualnymi wnioskami o podłączenie.
4. W zakresie warunków podłączenia kanalizacji sanitarnej, dla każdego podmiotu wydawane będą oddzielne zapewnienia odbioru ścieków, po określeniu we wnioskach ich rodzaju i parametrów.

Przypominamy i informujemy jednocześnie, że projektowanie, eksploataowanie i użytkowanie podłączeń do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej musi odbywać się zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, z późn. zm.) - Skanalizowanie pomieszczeń w budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków musi być wykonane zgodnie z § 124

Zgodnie z art. 9 i 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, drenażowych, roztopowych itp. (Dz.U. Nr 72 z 2001 r. z późn. zm.)

Nieprzestrzeganie powyższego pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

PRZEDSIĘBIORSTWO

mgr inż. Jacek Ząbek

DW/S_aa

BANK PŁ KAO S.A. oddział Gorlice 83 1240 4748 1111 0000 4875 8763 Kapitał zakładowy: 45 779 200,00 zł

NIP: 738-000 66-90 KRS: 0000036296

tel. 18 353 56 34 | fax. 18 353 67 89 | e mail: mpgk@ns.onet.pl | www.mpgkgorlice.pl