



Łańcut, dnia 27 marca 2023 r

RZ.1.3.434.6.2023.TN

**Gmina Trzebownik**  
**36-001 Trzebownik 976**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Łańcut, w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych przejścia pod potokiem Szuwarka siecią wodociągową nr. dz. ewid.1548/1 w m. Jasionka- Gęsiówka, gm. Trzebownik, podaje warunki techniczne dla w/w inwestycji.

1. Przekroczenie potoku Szuwarka w km 0+618 należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min. 1,5m liczonej od rzędnej dna istniejącego cieku do rzędnej wierzchu rury osłonowej.
2. Komory: przewiertową i kontrolną należy usytuować w odległości min. 4,0 m od górnych krawędzi skarp brzegowych cieku.
3. Zgodnie z art. 389, pkt 9 oraz art. 17 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem potoku Szuwarka siecią wodociągową w km 0+618 wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
4. Roboty przy przekroczeniu cieku podlegają odbiorowi w celu protokolarnego sprawdzenia zgodności wykonanych robót z uzgodnioną dokumentacją techniczną i pozwoleniem wodnoprawnym (w przypadku metody bezwykopowej podstawą odbioru będzie kopia przekroju przewiertowego).
5. Utrzymanie przejścia rurociągiem wodociągowym w należyтым stanie technicznym po wykonaniu inwestycji należy do inwestora zadania.
6. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy uzyskać w formie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi po uzyskaniu stosownych zgód wodnoprawnych, zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20lipca 2017r. ww. ustawy Prawo wodne.
7. Brak urządzeń melioracyjnych w sąsiedztwie przekroczenia potoku.

Kierownik  
Nadzoru Wodnego  
*[Podpis]*  
Tadeusz Pięta

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Aa