



Łódź, dnia 27-07-2023

Znak spr.: NS.270.13.2022

Zamawiający:

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż stacji ładowania w jednostkach Lasów Państwowych wraz systemem do ich zarządzania z usługą sprzedaży ładowania**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy;

Pytanie nr 1

W opisie stacji w tabeli do stacji DC jest zapis dotyczący posiadania przez producenta certyfikatu CE, czy dopuszczają Państwo zamiast tego certyfikatu deklarację zgodności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza deklaracji zgodności.

Pytanie nr 2

Wymogiem do systemu zarządzającego jest posiadanie protokołu OCPP 2.0, którego stosowanie nie jest powszechne wśród firm wykonawczych. Czy dopuszczają Państwo również protokół OCPP 1.6J z możliwością upgradu do 2.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w SWZ w przedmiotowym zakresie.

Bartłomiej Kowalski

Zastępca Dyrektora
Zakładu Usługowo Produkcyjnego Lasów
Państwowych

/ podpisano elektronicznie /