



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, dnia 14 czerwca 2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-16/21

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawa sprzętu komputerowego** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytania dotyczące postanowień umowy:

Pytanie nr 1:

Mając na uwadze fakt, że przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy wspierany przez Producenta serwer, posiadający szeroko rozbudowaną gwarancję Producenta, Producent urządzenia określa swoje zasady gwarancji, a Wykonawca jest tylko dostawcą urządzenia, zasadniczo nie ma uprawnień do ingerencji w przedmiot dostawy w trakcie trwania gwarancji producenta. W przypadku, gdy taka ingerencja nastąpi Zamawiający utraci gwarancję Producenta. W skazać należy, że przedmiotowy serwer posiada drogie komponenty, utrata gwarancji będzie niekorzystna finansowo dla Zamawiającego, ponieważ takie ryzyka Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu § 5 ust. 2 o treści:

„Wykonawca udziela na dostarczone Przedmioty umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 miesięcznej gwarancji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Ponadto:

Punkt 1.1. załącznika nr 3 do SWZ przyjmuje brzmienie:

Szafa RACK 19” wysokości maksimum 25U; Szerokość maksimum 650 mm; Głębokość minimum 1000 mm, maksimum .1410 mm (pozwalająca na montaż zamawianego serwera); Masa całkowita szafy serwerowej z osprzętem - maksimum 230 kg; Maksymalna nośność 1020 kg.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść specyfikacji warunków zamówienia.

*P.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie*

Jolanta Raś