



RO.271.16.2021

Zblewo, 13.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026866/01 z dnia 2021-04-01)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. *Proszę o informację, czy przewidziano w stolarence okiennej szyby bezpieczne? Jeśli tak, to proszę o podanie w których oknach.*

Ad. 1

W stolarence okiennej nie przewidziano szyb bezpiecznych. Szyby bezpieczne w świetlikach dachowych.

2. *Z zestawienia stolarki wynika, że w oknie 06 mają być wykonane przewiązki. Proszę o uściślenie informacji.*

Ad. 2 Po konsultacji z projektantem jest to błąd na rysunku.

3. *Proszę o informacje, czy w oknach przewidziano klamki z kluczykiem?*

Ad. 3

Klamki z kluczykiem w salach dydaktycznych (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

4. *Proszę o informację jaki rodzaj montażu okien przewidziano? Szczelny od zewnątrz? Szczelny od wewnątrz? Ciepły montaż?*

Ad. 4

Ciepły montaż.

5. *Czy Inwestor udostępni kosztorysy w wersji edytowalnej.*

Ad. 5

Nie

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT

Z poważaniem

Z upoważnienia
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga