

UWAGI:
1. Szafki montować na fundamentach prefabrykowanych.
   Dolna krawędź min. 30 cm od powierzchni ziemi.
2. Kable układać zgodnie z PN 76/E - 05125.
3. Rezystancja uziomu max. 10 Ω
4. Dodatkowa ochrona od porażeń:
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
5. Uziom i połączenia wyrównawcze wykonać wg opisu, pkt. 2.4.5

✳- automatyka wg opisu pkt. 4.2.1 i 4.2.2

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
ul. Zielone Wzgórze 18/8
tel./fax. 091-488-38-28

projektował/opracował:
tech. Zygmunt Bajgier
upr. 32/Sz/77
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdził:
mgr inż. Stanisław Maruszczak
upr. 6/Sz/71
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:
Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

przedsięwzięcie:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Więckowice Drwęsa, Zborowo Zborówko oraz ul. Wiśniowej w Dopiewie z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Dopiewo

stadium:
Projekt wykonawczy

faza realizacji:
CZĘŚĆ 1: "Dopiewo"

tytuł opracowania:
Projekt instalacji zewnętrznej zasilenia elektroenergetycznego i oświetlenia terenu przepompowni ścieków "P1"

tytuł rysunku:
Schemat strukturalny zasilania

miejsce i data: SZCZECIN, III 2018
skala:
nr rys.: 2