



Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrowo”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępniona dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.**

Pytanie 2: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.**

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie



robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy**

Pytanie 4: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.**

Pytanie 5: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 6: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącego podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.**

Pytanie 7: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odpowiedzi: **Zamawiający wymaga realizacji kontraktu zgodnie z zawartą umową, dokumentacją budowlaną i techniczną oraz załączonymi przedmiarami opracowanymi na podstawie kosztorysów inwestorskich.**



Pytanie 8: Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedzi: **Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 668 780,40 zł.**

Pytanie 9: Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedzi: **Zamawiający zamierza przeznaczyć 2 052 600,00 zł na przedmiotowe postępowanie.**

Pytanie 10: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych

Odpowiedzi: **Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.**

Pytanie 11: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedzi: **Nie dotyczy.**

Pytanie 12: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.**

Pytanie 13: Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedzi: **Zamawiający ustala, że w hierarchii ważności dokumentów najważniejsza jest umowa.**



Pytanie 14: Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg,

Odpowiedzi: **Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji .dwg.**

Pytanie 15: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.**

Pytanie 16: Wykonawca wnosi o aktualizację przedmiarów, pozycje w przedmiarach nie uwzględniają odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić koszt odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nawierzchni.**

Pytanie 17: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje zakupu i montażu żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.**

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.**

Pytanie 19: Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania ścinki drzew wraz z karczowaniem pni dla przebudowy drogi Zębowo - Kuźniki oraz ul. Sosnowej w Silnie

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić koszt wykonania ścinki drzew i karczowania pni dla przebudowy drogi Zębowo - Kuźniki oraz ul. Sosnowej w Silnie zgodnie z projektami budowlanymi.**

Pytanie 20: Prosimy o zaktualizowanie przedmiarów o wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 10 cm na zjazdach przy ul. Borowikowej, Energetycznej, Gruszowej oraz drodze Zębowo - Kuźniki zgodnie z przekrojami



konstrukcyjnymi.

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić koszt wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 10 cm na zjazdach przy ul. Borowikowej, Energetycznej, Gruszowej oraz drodze Zębowo - Kuźniki zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.**

Pytanie 21: Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego zjazdu bitumicznego przy ul. Okrężnej.

Odpowiedzi: **W załączeniu przekrój jezdni wraz z zjazdami bitumicznymi przy ulicy Okrężnej w Brzozówce,**

Pytanie 22: Prosimy o aktualizacje powierzchni zjazdów bitumicznych w przedmiarze dla ul. Dębowej.

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić powierzchnię zjazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.**

Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe (znak A-7 wraz ze stalowym słupkiem) należy ustawić wyłącznie na ul. Grzybowej, na pozostałych odcinkach dróg nie występuje nowo projektowane oznakowanie pionowe.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 24: Zgodnie z SWZ na drodze Zębowo - Kuźniki , ul. Energetycznej, Gruszowej, należy wykonać „podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonaną mieszankami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm”, natomiast projekt budowlany opisuje wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać podbudowę ? Jeżeli ma to być stabilizacja cementem prosimy o dołączenie brakującego SST.

Odpowiedzi: **Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ i projektu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Na wyżej wymienionych ulicach należy wykonać podbudowę z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.**

Pytanie 25: Zgodnie z SWZ na ul. Dębowej należy wykonać „podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonaną mieszankami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm”, natomiast przekrój normalny jezdni nie zakłada wykonania żadnej podbudowy, prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać podbudowę na tym odcinku drogi i z jakiego materiału.



Odpowiedzi: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ i projektu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Na ulicy Dębowej należy wykonać podbudowę z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

Pytanie 26: Zgodnie z SWZ na ul. Sosnowej należy wykonać „podbudowę z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,”, natomiast przekrój normalny jezdni i zjazdów nie zakłada wykonania żadnej podbudowy, prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać podbudowę na tym odcinku drogi oraz zjazdach i z jakiego materiału.

Odpowiedzi: Na ulicy Sosnowej należy wykonać podbudowę na odcinkach jezdni i zjazdów zgodnie z zapisami SWZ, przy zastosowaniu materiału określonego w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 27: Czy Zamawiający potwierdza, że ulice Dębowa, Gruszowa, Grzybowa, Energetyczna, Kuźnik - Zębowo jako warstwę podbudowy mają mieć zastosowaną warstwę gruntu stabilizowanego cementem?

Odpowiedzi: Na wyżej wymienionych odcinkach należy wykonać podbudowę z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ i projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki