

Sulęcin, dnia 08.05.2022 r.

DZ.272.8.2022.KGry

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) – dalej PZP na roboty budowlane pn.: **Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku**
- Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wybrana została **oferta nr 2** złożona przez: **Producent Dźwigu Chmielewski SA, ul. Lipowa 27, 05-532 Baniocha**, za cenę w wysokości **753 840,00 zł brutto**.
- Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 60%, gwarancja - 40%) oraz łączną punktację:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Kryterium 1 cena zł brutto	Kryterium 1 cena pkt	Kryterium 2 wydłużona gwarancja	Kryterium 2 wydłużona gwarancja pkt	Suma punktów pkt
1.	Producent dźwigu Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. Bolęcín 41, 09-110 Sochocin,	814 161,60 zł	55,55	24 m-ce	40,00	95,55
2.	Producent Dźwigu Chmielewski SA, ul. Lipowa 27, 05-532 Baniocha	753 840,00 zł	60,00	24 m-ce	40,00	100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy **Producent Dźwigu Chmielewski SA, ul. Lipowa 27, 05-532 Baniocha** spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

- Odrzucona oferta: odrzuca się ofertę **Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka.**

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył ofertę na Wymianę dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku proponując w karcie technicznej zastosowanie drzwi szybowych o odporności ogniowej **EI60**. Zamawiający określając przedmiot zamówienia w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiarze robót w poz. 9 wymagał aby drzwi szybowe posiadały odporność ogniową **EIS30**. Zaproponowane drzwi szybowe są niezgodne z wymogami SWZ.

Uzasadnienie prawne:

Oferta odrzucona na podstawie art., 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi:

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia powołuje się m.in na przedmiar robót, który jest dokumentem przetargowym.

STAROSTA

Tomasz Jaskuła

(podpis kierownika Zamawiającego)