

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail: wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

I.dz. 323.../2022

Augustów, dnia 29.03.2022r.

URZĄD MIAJSKI
W AUGUSTOWIE

29.03.2022

OKR. OS+1
ZUR. BURMISTRZA
SEKRETARZA MIASTA

Sylvia Zajkowska

Urząd Miasta w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, w związku z planowanym zagospodarowaniem Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie, przedstawia wytyczne do wykonywania robót ziemnych przy zakładaniu rabat oraz obiektów małej architektury w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych fi 200 mm na działce o nr geod. 3196/3.

- 1) Przed przystąpieniem do robót należy ustalić dokładne położenie sieci wodociągowej oraz zgłosić się do WiKM Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji sieci na danym terenie.
- 2b) Prace w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać sposobem ręcznym, jednocześnie zabezpieczając sieć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3) Przy każdorazowym odkryciu sieci wodociągowej, należy dokonać zgłoszenia do Spółki. W przypadku gdy stan techniczny sieci wymaga napraw, koszty wymiany docinka sieci poniesie inwestor. W miejscach planowanej zabudowy rabat, należy odkryć istniejącą sieć wodociągową i na jej połączeniach zastosować doszczelniacze, mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.
- 4) Wykonanie zbliżenia i skrzyżowania z siecią podlegają odbiorowi przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.
- 5) Skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągowymi wykonywać w zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 6) Prace i konserwacje w pobliżu sieci wodociągowej wykonywać w sposób bezpieczny bez przerywania dostawy wody.
- 7) W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń wodociągowej wykonawca zostanie obciążony opłatami zgodnie z obowiązującymi cennikami.
- 8) Wszystkie nasadzenia mające rozległy system korzeniowy należy wysadzać w specjalnych koszach, zabezpieczających dodatkowo istniejącą sieć wodociągową fi 200mm.

29/03/2022 14:09
DK.2626.2022



6pFD2NJA1

PREZES
mgr inż. Bartosz Buczyński