

Znak: **EZP.270.88.2023**

Otwock, dnia 25.10.2023r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**ul. Andrzeja Sołtana 7**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „**Zaprojektowanie, dostawa i instalacja układu sterowania i wizualizacji pracy systemu Wykrywania Nieszczelności Elementów Paliwowych (WNEP) dla reaktora MARIA**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

**Pytanie 1:**

Newralgicznym punktem tego zadania będzie przełożenie aparatury wtórnej układu pomiarowego napromieniowania próbki wody z osłony prętów paliwowych ze starej szafy sterowniczej do nowej. Zdarza się i to wcale nie tak rzadko, że aparatura elektroniczna która kilka lat pracowała bez wyłączania ulega awarii po odłączeniu jej od zasilnia i ponownym włączeniu (układy elektroniczne podlegają "starzeniu" a podczas rozruchu następuje uderzenie prądowe oraz zachodzą zjawiska przejściowe które mogą być przyczyną ich awarii). Rozumiem, że aparatura ta nie opuści terenu NCBJ i przekładana będzie pod nadzorem Państwa pracowników. Proszę o odpowiedź jaka będzie odpowiedzialność Wykonawcy za nie zawinioną przez niego ewentualną awarię ww aparatury. I nie chodzi mi tylko o odpowiedzialność materialną za wymieniony powyżej sprzęt ale także za ewentualny postój (przez dni, tygodnie?) reaktora gdyż jak rozumiem jego praca bez poprawnie działającego układu WNEP jest niemożliwa a naprawa lub zakup tej aparatury może być problematyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez niego, ewentualną awarię aparatury jądrowej, pod warunkiem instalacji jej w obecności pracownika eksploatacji reaktora MARIA. Nie zwalnia to wykonawcy z konieczności zachowania szczególnej staranności wykonania połączeń i instalacji urządzeń.

Przy zachowaniu powyższych warunków wymiana/zakup nowego sprzętu będzie leżała po stronie zamawiającego. Wykonawca nie będzie obciążany karami za nie planowany przestój reaktora.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)