

Pleszew, dnia 19.02.2024r.

ZDP.252.3.2024

**Wykonawcy
Uczestnicy w postępowaniu**

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice”

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji warunków zamówienia (2)

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie.

Pytania:

1. SST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego w Tablicy 6 podaje minimalną zawartość lepiszcza dla mieszanki AC 22 P dla kategorii ruchu KR 1-2 natomiast kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 3-4. Prosimy o potwierdzenie że minimalna zawartość asfaltu dla mieszanka AC 22 P 50/70 KR 3-4 powinna być zgodna z dokumentem WT-2 z 2014 r. i wynosić minimum 4,0 %.

Odpowiedź:

Wszystkie wartości dot. Mas asfaltowych AC 22P, AC 16W, i AC 11S powinny spełniać wymagania dla ruchu KR3.

2. SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca ora Kosztorys Ofertowy podają zastosowanie mieszanki AC 16 W natomiast Opis Techniczny AC 11 W. Prosimy o ujenoliczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę wiążącą i wyrównawczą AC 16 W KR 3 czy AC 11 W KR 3.

Odpowiedź:

Należy zastosować AC 16 W.

3. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 23. Prosimy o podanie ilości krawężników łukowych.

Odpowiedź:

55 m.

4. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 33. W kosztorysie jest geosiatka 120x120 kN/m, natomiast w opisie technicznym w punkcie 5.5.1 jest geosiatka 100x100 kN/m. Prosimy o potwierdzenie, iż ma być geosiatka 120x120 kN/m.

Odpowiedź:

Ma być siatka 120 x 120 kN/m.

5. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 47. Prosimy o podanie koloru kostki

Odpowiedź:

Chodniki i perony z kostki szarej, zjazdy z kostki kolorowej.

6. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 52. Prosimy o podanie koloru kostki.

Odpowiedź:

Chodniki i perony z kostki szarej, zjazdy z kostki kolorowej.

7. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 65. Prosimy o wyjaśnienie czy ma to być wysięgnik nad jezdnią?

Odpowiedź:

tak z wysięgnikiem nad jezdnią.

8. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 90. Prosimy o podanie długości okresu pielęgnacji dla trawników

Odpowiedź:

Długość okresu pielęgnacji dla trawników do wykonania pierwszego koszenia.

9. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 91. Prosimy o potwierdzenie iż okres pielęgnacji dla drzew wynosi 1 rok po posadzeniu zgodnie z SST.

Odpowiedź:

Tak, okres pielęgnacji drzew wynosi 1 rok po posadzeniu.

10. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 63. Prosimy o podanie typu barier stalowych, poziomu powstrzymywania oraz ilości odcinków barier.

Odpowiedź:

Typ - Bariera N2W2, 11 odcinków barier.

11. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 91. Prosimy o podanie obwodu drzew do nasadzeń

Odpowiedź:

Obwód pnia min. 16-18cm, materiał klasy I, z zabezpieczoną bryłą korzeniową (jutą i siatką drucianą), 3 razy szkółkowane, symetryczna korona, min. 8 pędów szkieletowych, korona na wys. 2,20-2,50 m.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/

Sylwia Paszkowiak-Drogoś